

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		494957	1.8 R	0.46	15	0.0	1.4	0.35	15	0.0	69 R	948	
S02	01:00		435036	1.5 R	0.33	15	0.0	2.9 R	0.64	15	0.0	59	949	
S03	01:30		458173	1.3 R	0.31	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	68 R	949	
S04	02:00		486708	1.7 R	0.42	15	0.0	1.7 R	0.42	15	0.0	63	949	
S05	02:30		402963	0.6	0.12	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	53	949	
S06	03:00		441294	1.8 R	0.39	15	0.0	3.1 R	0.68	15	0.0	67	949	
S07	03:30		490478	1.8 R	0.45	15	0.0	1.1	0.28	15	0.0	66	949	
S08	04:00		379000	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	949	
S09	04:30		359356	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	52	949	
S10	05:00		370025	0.5	0.10	15	0.0	1.3	0.24	15	0.0	49	949	
S11	05:30		352381	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	51	949	
S12	06:00		369555	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	949	
S13	06:30		373295	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	53	949	
S14	07:00		384638	0.5	0.09	15	0.0	1.3	0.25	15	0.0	54	949	
S15	07:30		380031	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	949	
S16	08:00		383546	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	949	
S17	08:30		371264	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	53	950	
S18	09:00		377649	0.4	0.08	15	0.0	1.3	0.25	15	0.0	54	950	
S19	09:30		377547	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	950	
S20	10:00		372298	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	950	
S21	10:30		378631	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	950	
S22	11:00		377339	0.4	0.07	15	0.0	1.4	0.27	15	0.0	54	951	
S23	11:30		376240	0.3	0.06	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	51	952	
S24	12:00		363219	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	52	952	
S25	12:30		372913	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	52	952	
S26	13:00		371634	0.4	0.07	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	53	952	
S27	13:30		378427	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	951	
S28	14:00		382888	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	951	
S29	14:30		364369	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	54	951	
S30	15:00		394773	0.3	0.07	15	0.0	1.0	0.19	15	0.0	54	951	
S31	15:30		382990	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	56	950	
S32	16:00		378457	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	950	
S33	16:30		385623	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	951	
S34	17:00		376700	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	50	951	
S35	17:30		367190	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	951	
S36	18:00		391867	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	951	
S37	18:30		385105	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	950	
S38	19:00		391146	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	950	
S39	19:30		384882	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	51	951	
S40	20:00		388822	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	951	
S41	20:30		379964	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	951	
S42	21:00		379679	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	952	
S43	21:30		368433	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	52	952	
S44	22:00		388763	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	952	
S45	22:30		378382	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	952	
S46	23:00		382592	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	952	
S47	23:30		396077	0.3	0.06	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	51	953	
S48	24:00		393529	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	47	953	
DAV Average/ Sum			390434	0.5	5.13	5	0.0	0.8	7.40	5	0.0	54	950	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			352381	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	47	948	
Time			05:30	24:00	09:30	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	00:30	
HAV Max (steady state)			494957	1.8	0.46	15	0.0	3.1	0.68	15	0.0	69	953	
Time			00:30	03:30	00:30	00:30	03:00	03:00	00:30	00:30	00:30	00:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.