

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		378389	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	953	
S02	01:00		335332	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	953	
S03	01:30		375147	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	49	953	
S04	02:00		380227	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	953	
S05	02:30		390139	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	953	
S06	03:00		379980	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	953	
S07	03:30		358987	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	48	953	
S08	04:00		382898	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	953	
S09	04:30		381014	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	953	
S10	05:00		381971	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	952	
S11	05:30		397399	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	48	952	
S12	06:00		384704	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	953	
S13	06:30		393807	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	47	953	
S14	07:00		383445	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	953	
S15	07:30		469521	0.4	0.10	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	46	953	
S16	08:00		359913	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	953	
S17	08:30		354683	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	952	
S18	09:00		352637	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	952	
S19	09:30		350010	0.4	0.06	15	0.0	0.8	0.13	15	0.0	49	952	
S20	10:00		347218	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S21	10:30		355248	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	52	951	
S22	11:00		295636	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	950	
S23	11:30		360393	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	52	951	
S24	12:00		356795	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	951	
S25	12:30		361206	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	950	
S26	13:00		339625	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	950	
S27	13:30		322102	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	949	
S28	14:00		326629	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	57	949	
S29	14:30		368363	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	949	
S30	15:00		373037	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	948	
S31	15:30		359423	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	58	948	
S32	16:00		361148	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	58	948	
S33	16:30		313495	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	60	948	
S34	17:00		368584	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	58	948	
S35	17:30		346685	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	948	
S36	18:00		316691	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	59	948	
S37	18:30		322480	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	948	
S38	19:00		311676	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	948	
S39	19:30		306557	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	949	
S40	20:00		308767	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.07	15	0.0	50	949	
S41	20:30		305105	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	950	
S42	21:00		308159	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	950	
S43	21:30		319426	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	951	
S44	22:00		357680	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	46	951	
S45	22:30		327757	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	951	
S46	23:00		313179	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	951	
S47	23:30		323420	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S48	24:00		313173	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	952	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	351476	0.3	2.87	5	0.0	0.4	3.66	5	0.0	51	951
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			295636	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	948	
Time			11:00	00:30	20:30	00:30	00:30	00:30	20:30	00:30	00:30	08:00	17:30	
HAV Max (steady state)			469521	0.5	0.10	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	60	953	
Time			07:30	15:00	15:00	00:30	00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	18:30	03:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.