

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		319693	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S02	01:00		319319	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S03	01:30		318307	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S04	02:00		311707	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	952	
S05	02:30		317773	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	952	
S06	03:00		313423	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	952	
S07	03:30		318371	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	952	
S08	04:00		324364	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	952	
S09	04:30		317638	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	952	
S10	05:00		325123	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	952	
S11	05:30		320195	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	952	
S12	06:00		312593	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	952	
S13	06:30		315456	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	951	
S14	07:00		328837	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	951	
S15	07:30		315848	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	40	951	
S16	08:00		315439	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	40	951	
S17	08:30		306115	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	951	
S18	09:00		307671	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	41	950	
S19	09:30		308196	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	42	950	
S20	10:00		315484	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	950	
S21	10:30		308896	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	949	
S22	11:00		312534	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S23	11:30		343313	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	948	
S24	12:00		393626	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	948	
S25	12:30		417459	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	44	948	
S26	13:00		375847	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	948	
S27	13:30		343866	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	947	
S28	14:00		322026	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	948	
S29	14:30		315851	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	947	
S30	15:00		326659	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	947	
S31	15:30		319035	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	947	
S32	16:00		326049	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	947	
S33	16:30		318335	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	44	948	
S34	17:00		315024	0.4	0.06	15	0.0	5.9 R	0.94	15	1.4	37	948	
S35	17:30		322733	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	948	
S36	18:00		322544	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	946	
S37	18:30		323520	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	946	
S38	19:00		326164	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	946	
S39	19:30		315185	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	948	
S40	20:00		334316	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	948	
S41	20:30		318840	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	949	
S42	21:00		320272	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	949	
S43	21:30		318066	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	950	
S44	22:00		327372	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	40	951	
S45	22:30		316288	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	41	951	
S46	23:00		321428	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	41	952	
S47	23:30		311397	0.3	0.04	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	40	953	
S48	24:00		323321	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	954	
DAV Average/ Sum			324407	0.3	2.28	5	0.0	0.5	3.60	5	0.0	42	950	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			306115	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	37	946	
Time			08:30	06:00	06:00	00:30	00:30	19:00	03:30	00:30	00:30	17:00	18:30	
HAV Max (steady state)			417459	0.4	0.08	15	0.0	5.9	0.94	15	1.4	47	954	
Time			12:30	17:00	12:30	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	17:00	14:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.