

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		609902	394 R	120.22		----	0	0.4	0.12	15	0.0	7.6	2.31	50	0.0	60	963	
S02	01:00		640223	394 R	126.13		----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.22	50	0.0	62 R	964	
S03	01:30		618305	308	95.07		----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.6	1.44	50	0.0	62 R	965	
S04	02:00		625887	386 R	120.88		----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	66 R	964	
S05	02:30		613282	311	95.33		----	0	0.4	0.13	15	0.0	8.8	2.71	50	0.0	62 R	964	
S06	03:00		639557	510 R	163.08		----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.0	1.59	50	0.0	66 R	964	
S07	03:30		623632	313	97.48		----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.4	1.38	50	0.0	65 R	963	
S08	04:00		605760	458 R	138.60		----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.6	1.99	50	0.0	67 R	962	
S09	04:30		615208	231	71.13		----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	70 R	963	
S10	05:00		601570	428 R	128.69		----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.4	1.61	50	0.0	67 R	963	
S11	05:30		631934	173	54.78		----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	70 R	962	
S12	06:00		629127	155	48.72		----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.9	1.54	50	0.0	64 R	963	
S13	06:30		610705	301	91.84		----	0	0.5	0.14	15	0.0	7.3	2.22	50	0.0	57	964	
S14	07:00		612682	150	45.93		----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	61 R	963	
S15	07:30		609014	9	2.75		----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.0	1.20	50	0.0	51	965	
S16	08:00		622115	125	38.84		----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.9	1.22	50	0.0	50	964	
S17	08:30		607802	164	49.74		----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	64 R	963	
S18	09:00		614799	58	17.72		----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	66 R	963	
S19	09:30		595905	12	3.43		----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.5	1.34	50	0.0	59	964	
S20	10:00		624347	381 R	118.98		----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.4	1.68	50	0.0	55	964	
S21	10:30		614896	498 R	153.19		----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.4	1.65	50	0.0	66 R	963	
S22	11:00		618321	93	28.71		----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.0	1.23	50	0.0	68 R	962	
S23	11:30		603433	468 R	141.19		----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.1	1.83	50	0.0	68 R	962	
S24	12:00		611723	376 R	115.09		----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	71 R	962	
S25	12:30		611627	377 R	115.23		----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.7	1.75	50	0.0	67 R	962	
S26	13:00		601795	387 R	116.52		----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	76 R	961	
S27	13:30		613771	312	95.60		----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	76 R	961	
S28	14:00		602576	339 R	102.28		----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.7	1.12	50	0.0	75 R	961	
S29	14:30		620167	173	53.56		----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.11	50	0.0	73 R	961	
S30	15:00		602317	403 R	121.40		----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.6	1.38	50	0.0	74 R	960	
S31	15:30		608334	194	58.89		----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	73 R	960	
S32	16:00		617823	220	68.01		----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	78 R	960	
S33	16:30		612327	166	50.85		----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	75 R	960	
S34	17:00		628891	186	58.64		----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0	71 R	960	
S35	17:30		627972	241	75.81		----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.2	1.33	50	0.0	75 R	960	
S36	18:00		573271	7 *	2.05		----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.0 *	1.43	50	0.0 *	72 R	960 *	
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00		175664	0	0.00		----	0	0.3	0.02	15	0.0	0.3	0.26	50	0.0	43	964	
S43	21:30		176744	0	0.00		----	0	0.3	0.03	15	0.0	3.0	0.26	50	0.0	44	964	
S44	22:00		305069	0	0.00		----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.47	50	0.0	43	964	
S45	22:30		581491	0	0.00		----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.6	1.03	50	0.0	45	964	
S46	23:00		179932	2	0.22		----	0	0.3	0.03	15	0.0	4.2	0.38	50	0.0	42	964	
S47	23:30		190348	2	0.23		----	0	0.3	0.03	15	0.0	3.6	0.34	50	0.0	40	965	
S48	24:00		378279	1	0.20		----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.61	50	0.0	40	965	
DAV Average/ Sum			43 Stat.	506063	226	2987.00	----	E	226	0.4	5.29	5	0.0	4.3	53.24	50	0.0	63	963
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				175664	0	0.00		0	0.3	0.02	15	0.0	2.9	0.26	50	0.0	40	960	
Time				21:00	21:00	21:00		00:30	21:00	21:00	00:30	00:30	05:30	21:30	00:30	00:30	23:30	17:30	
HAV Max (steady state)				640223	510	163.08		0	0.5	0.17	15	0.0	8.8	2.71	50	0.0	78	965	
Time				01:00	03:00	03:00		00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	16:00	23:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 21.5, Steady Op Hours: 21.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.