

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		339758	274 R	46.58	----	0	0.3	0.04	15	0.0	6.0	1.02	50	0.0	43 R	930		
S02	01:00		338398	290 R	49.08	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	44 R	931		
S03	01:30		338403		38.46	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.9	0.66	50	0.0	43 R	931		
S04	02:00		335197	309 R	51.83	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	46 R	931		
S05	02:30		337306	172	29.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	6.1	1.03	50	0.0	44 R	931		
S06	03:00		334150	378 R	63.12	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.4	0.73	50	0.0	47 R	931		
S07	03:30		334399	229	38.34	----	0	0.4	0.06	15	0.0	4.0	0.67	50	0.0	47 R	931		
S08	04:00		331946	334 R	55.51	----	0	0.5	0.08	15	0.0	5.8	0.97	50	0.0	48 R	930		
S09	04:30		329490	186	30.65	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.2	0.52	50	0.0	52 R	930		
S10	05:00		331914	310 R	51.37	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.6	0.77	50	0.0	49 R	930		
S11	05:30		329917	151	24.91	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	51 R	930		
S12	06:00		334705	106	17.79	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	47 R	930		
S13	06:30		340808	173	29.40	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	42 R	930		
S14	07:00		337970	114	19.24	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	44 R	930		
S15	07:30		345932	9	1.48	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	37	929		
S16	08:00		350190	78	13.61	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	35	932		
S17	08:30		345183	106	18.24	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	41 R	933		
S18	09:00		344900	96	16.59	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	42 R	933		
S19	09:30		348211	0	0.03	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	932		
S20	10:00		351291	157	27.51	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	36	933		
S21	10:30		343709	311 R	53.45	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	42 R	933		
S22	11:00		342033	56	9.53	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	45 R	933		
S23	11:30		341119	291 R	49.59	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.8	0.81	50	0.0	44 R	933		
S24	12:00		338674	230	38.98	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	47 R	933		
S25	12:30		339230	201	34.07	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.2	0.72	50	0.0	46 R	932		
S26	13:00		333123	242 R	40.30	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	52 R	933		
S27	13:30		334506	143	23.89	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	52 R	932		
S28	14:00		335419	192	32.25	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	51 R	932		
S29	14:30		335524	88	14.69	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	50 R	932		
S30	15:00		333872	214	35.70	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	50 R	931		
S31	15:30		334773	126	21.08	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	50 R	931		
S32	16:00		331253	149	24.68	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	53 R	931		
S33	16:30		333699	109	18.14	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	51 R	931		
S34	17:00		336130	139	23.34	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	49 R	930		
S35	17:30		333493	143	23.80	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	50 R	930		
S36	18:00		339065	8	1.44	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.4	0.74	50	0.0	50 R	932		
S37	18:30		351531	18	3.09	----	0	0.7	0.13	15	0.0	6.5	1.15	50	0.0	49 R	938		
S38	19:00		352438	13	2.26	----	0	0.7	0.12	15	0.0	5.4	0.95	50	0.0	48 R	938		
S39	19:30		356147	2	0.39	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.0	0.71	50	0.0	46 R	939		
S40	20:00		358959	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.6	0.64	50	0.0	44 R	939		
S41	20:30		360943	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.1	0.56	50	0.0	41 R	938		
S42	21:00		359417	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	39	937		
S43	21:30		361882	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	38	937		
S44	22:00		359004	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	37	935		
S45	22:30		354685	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	36	933		
S46	23:00		365555	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.1	0.39	50	0.0	35	937		
S47	23:30		368242	0	0.00	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	34	937		
S48	24:00		361989	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	933		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	343260	133	1073.43	----	E	133	0.5	4.29	5	0.0	3.4	27.85	50	0.0	45	933
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				329490	0	0.00		0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	929	
Time				04:30	20:00			00:30	00:30	07:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	07:30	
HAV Max (steady state)				368242	378	63.12		0	0.8	0.14	15	0.0	6.5	1.15	50	0.0	53	939	
Time				23:30	03:00			00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	16:00	20:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		33	
S02	01:00		33	
S03	01:30		32	
S04	02:00		32	
S05	02:30		32	
S06	03:00		32	
S07	03:30		32	
S08	04:00		32	
S09	04:30		32	
S10	05:00		32	
S11	05:30		32	
S12	06:00		32	
S13	06:30		32	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		30	
S17	08:30		30	
S18	09:00		30	
S19	09:30		30	
S20	10:00		30	
S21	10:30		31	
S22	11:00		32	
S23	11:30		34	
S24	12:00		35	
S25	12:30		37	
S26	13:00		38	
S27	13:30		39	
S28	14:00		40	
S29	14:30		40	
S30	15:00		41	
S31	15:30		41	
S32	16:00		41	
S33	16:30		42	
S34	17:00		42	
S35	17:30		42	
S36	18:00		42	
S37	18:30		42	
S38	19:00		42	
S39	19:30		41	
S40	20:00		40	
S41	20:30		38	
S42	21:00		37	
S43	21:30		36	
S44	22:00		35	
S45	22:30		34	
S46	23:00		33	
S47	23:30		32	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			30 09:00	
HAV Max (steady state) Time			42 18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.