

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		377188	0	0.00	----	0	0.9	0.17	15	0.0	2.7	0.50	50	0.0	30	938	
S02	01:00		377625	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.6	0.48	50	0.0	30	938	
S03	01:30		378548	0	0.00	----	0	1.1	0.20	15	0.0	2.6	0.48	50	0.0	29	938	
S04	02:00		379175	0	0.00	----	0	1.1	0.21	15	0.0	2.6	0.49	50	0.0	29	938	
S05	02:30		379077	0	0.00	----	0	1.4	0.26	15	0.0	2.6	0.49	50	0.0	29	939	
S06	03:00		378796	0	0.00	----	0	1.3	0.24	15	0.0	2.6	0.50	50	0.0	29	939	
S07	03:30		379872	0	0.00	----	0	1.2	0.23	15	0.0	2.6	0.49	50	0.0	28	939	
S08	04:00		379464	0	0.00	----	0	1.3	0.25	15	0.0	2.6	0.50	50	0.0	28	939	
S09	04:30		379919	0	0.00	----	0	1.5	0.28	15	0.0	2.6	0.50	50	0.0	28	939	
S10	05:00		380215	0	0.00	----	0	1.3	0.24	15	0.0	2.7	0.51	50	0.0	28	939	
S11	05:30		380208	0	0.00	----	0	1.3	0.25	15	0.0	2.6	0.50	50	0.0	28	939	
S12	06:00		380363	0	0.00	----	0	1.4	0.27	15	0.0	2.7	0.51	50	0.0	28	939	
S13	06:30		380453	0	0.00	----	0	1.3	0.24	15	0.0	2.8	0.53	50	0.0	28	940	
S14	07:00		373934	0	0.00	----	0	1.2	0.22	15	0.0	2.7	0.51	50	0.0	28	937	
S15	07:30		371598	0	0.00	----	0	1.3	0.24	15	0.0	2.5	0.47	50	0.0	28	936	
S16	08:00		360577	0	0.00	----	0	1.3	0.23	15	0.0	2.4	0.44	50	0.0	27	930	
S17	08:30		359865	130	23.43	----	0	1.3	0.23	15	0.0	4.4	0.79	50	0.0	28	932	
S18	09:00		355767	234	41.64	----	0	1.5	0.26	15	0.0	3.8	0.68	50	0.0	32	932	
S19	09:30		352882	86	15.14	----	0	1.1	0.20	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	35	932	
S20	10:00		352616	68	12.06	----	0	1.0	0.18	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	34	933	
S21	10:30		351435	102	17.90	----	0	1.0	0.18	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	36	933	
S22	11:00		351307	126	22.13	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	36	933	
S23	11:30		349484	165	28.84	----	0	0.8	0.13	15	0.0	4.1	0.72	50	0.0	38	933	
S24	12:00		349140	116	20.32	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	39	933	
S25	12:30		346862	111	19.22	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	40 R	933	
S26	13:00		342088	233	39.77	----	0	0.7	0.13	15	0.0	5.1	0.87	50	0.0	43 R	932	
S27	13:30		333656	131	21.78	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.9	0.65	50	0.0	48 R	930	
S28	14:00		332673	230	38.29	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.0	0.66	50	0.0	49 R	930	
S29	14:30		333412	94	15.66	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	48 R	930	
S30	15:00		336838	124	20.92	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	46 R	930	
S31	15:30		336082	101	16.95	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	46 R	929	
S32	16:00		333903	183	30.55	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	47 R	929	
S33	16:30		335821	210	35.22	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	45 R	929	
S34	17:00		332245	246 R	40.91	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	48 R	929	
S35	17:30		332175	150	24.94	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	49 R	929	
S36	18:00		333796	178	29.68	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	47 R	929	
S37	18:30		331735	76	12.58	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.5	0.58	50	0.0	49 R	929	
S38	19:00		335954	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	45 R	928	
S39	19:30		354736	11	1.89	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.2	0.74	50	0.0	42 R	936	
S40	20:00		360623	11	1.96	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.1	0.75	50	0.0	41 R	938	
S41	20:30		362413	2	0.42	----	0	0.5	0.10	15	0.0	3.2	0.58	50	0.0	40 R	939	
S42	21:00		364236	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.7	0.49	50	0.0	39	939	
S43	21:30		366347	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.7	0.50	50	0.0	38	939	
S44	22:00		367500	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.54	50	0.0	36	939	
S45	22:30		358448	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.2	0.57	50	0.0	36	935	
S46	23:00		347582	100	17.40	----	0	0.5	0.08	15	0.0	5.8	1.00	50	0.0	36	929	
S47	23:30		339917	298 R	50.63	----	0	0.5	0.09	15	0.0	5.0	0.85	50	0.0	42 R	929	
S48	24:00		338108	106	17.91	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	44 R	929	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	356597	75	618.14	----E	75	0.8	7.36	5	0.0	3.2	27.22	50	0.0	37	934
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				331735	0	0.00		0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	27	928
Time				18:30	00:30	00:30		00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	08:00	17:00	00:30	00:30	08:00	19:00
HAV Max (steady state)				380453	298	50.63		0	1.5	0.29	15	0.0	5.8	1.00	50	0.0	49	940
Time				06:30	23:30	23:30		00:30	04:30	04:30	00:30	00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	18:30	06:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		28	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		28	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		28	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		28	
S19	09:30		29	
S20	10:00		30	
S21	10:30		31	
S22	11:00		32	
S23	11:30		33	
S24	12:00		34	
S25	12:30		34	
S26	13:00		35	
S27	13:30		36	
S28	14:00		37	
S29	14:30		38	
S30	15:00		39	
S31	15:30		39	
S32	16:00		39	
S33	16:30		39	
S34	17:00		39	
S35	17:30		39	
S36	18:00		39	
S37	18:30		39	
S38	19:00		39	
S39	19:30		40	
S40	20:00		39	
S41	20:30		38	
S42	21:00		37	
S43	21:30		36	
S44	22:00		35	
S45	22:30		34	
S46	23:00		33	
S47	23:30		33	
S48	24:00		33	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	33	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			28	
Time			05:30	
HAV Max (steady state)			40	
Time			19:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.