

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		379918	0.3	0.05	15	0.0	1.4	0.26	15	0.0	41	956	
S02	01:00		356559	0.3	0.05	15	0.0	5.6 R	0.99	15	1.1	40	958	
S03	01:30		389837	0.3	0.06	15	0.0	2.6 R	0.51	15	0.0	44	957	
S04	02:00		387611	0.3	0.06	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	44	957	
S05	02:30		391344	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	44	957	
S06	03:00		380612	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	957	
S07	03:30		381876	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	45	956	
S08	04:00		378649	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	956	
S09	04:30		393925	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	956	
S10	05:00		386925	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	956	
S11	05:30		389802	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	44	956	
S12	06:00		383506	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	956	
S13	06:30		359925	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	955	
S14	07:00		361898	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	956	
S15	07:30		379363	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	44	956	
S16	08:00		375281	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	956	
S17	08:30		376715	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	956	
S18	09:00		383317	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	956	
S19	09:30		376953	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	41	956	
S20	10:00		381880	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	955	
S21	10:30		378386	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	955	
S22	11:00		376860	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	954	
S23	11:30		380872	0.5	0.09	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	47	954	
S24	12:00		342879	0.6	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	954	
S25	12:30		386096	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	954	
S26	13:00		397234	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	954	
S27	13:30		389733	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	52	953	
S28	14:00		378615	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	952	
S29	14:30		356945	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	952	
S30	15:00		392005	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	952	
S31	15:30		363927	0.7	0.14	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	55	952	
S32	16:00		407553	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	952	
S33	16:30		399042	0.8	0.17	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	952	
S34	17:00		515338	0.5	0.14	15	0.0	1.1	0.29	15	0.0	55	952	
S35	17:30		485516	1.4 R	0.35	15	0.0	2.8 R	0.68	15	0.0	58	951	
S36	18:00		502501	1.0	0.25	15	0.0	1.4	0.36	15	0.0	65	951	
S37	18:30		516207	0.7	0.17	15	0.0	0.7	0.19	15	0.0	59	950	
S38	19:00		489351	1.2 R	0.30	15	0.0	1.4	0.35	15	0.0	60	951	
S39	19:30		433286	0.6	0.12	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	55	952	
S40	20:00		354430	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	50	953	
S41	20:30		355215	0.3	0.06	15	0.0	1.0	0.19	15	0.0	45	953	
S42	21:00		366248	0.3	0.05	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	43	954	
S43	21:30		360220	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	44	955	
S44	22:00		376484	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	48	955	
S45	22:30		359065	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	955	
S46	23:00		330961	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	956	
S47	23:30		336275	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	956	
S48	24:00		344957	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	956	
DAV Average/ Sum			388585	0.4	4.15	5	0.0	0.8	7.23	5	0.0	48	954	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			330961	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	950	
Time			23:00	23:30	23:00	00:30	00:30	10:00	23:30	00:30	00:30	01:00	18:30	
HAV Max (steady state)			516207	1.4	0.35	15	0.0	5.6	0.99	15	1.1	65	958	
Time			18:30	17:30	17:30	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	01:00	18:00	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.