

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		655408	183	59.95	----	0	0.4	0.12	15	0.0	9.5	3.10	50	0.0	43	964	
S02	01:00		635057	447 R	141.92	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.5	1.44	50	0.0	54	963	
S03	01:30		617658	333	102.71	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	60	963	
S04	02:00		611856	449 R	137.29	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.0	1.21	50	0.0	61	963	
S05	02:30		622723	334	104.06	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	65 R	962	
S06	03:00		626341	379 R	118.64	----	0	0.4	0.13	15	0.0	7.0	2.20	50	0.0	64 R	963	
S07	03:30		602655	230	69.18	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	62 R	963	
S08	04:00		622956	156	48.52	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	61 R	963	
S09	04:30		650594	165	53.56	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.7	0.89	50	0.0	59	963	
S10	05:00		661313	151	49.92	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	60	963	
S11	05:30		628050	67	20.96	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	60	963	
S12	06:00		631581	152	47.93	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.0	1.57	50	0.0	60	963	
S13	06:30		625691	167	52.40	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	66 R	963	
S14	07:00		623293	197	61.36	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	66 R	962	
S15	07:30		617404	125	38.59	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.11	50	0.0	60	963	
S16	08:00		620482	245	76.11	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.16	50	0.0	60	963	
S17	08:30		638034	91	28.95	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.5	1.12	50	0.0	59	963	
S18	09:00		637981	70	22.28	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	61	963	
S19	09:30		631478	146	46.17	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	61	963	
S20	10:00		604081	51	15.43	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	66 R	963	
S21	10:30		653147	204	66.54	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	64 R	963	
S22	11:00		620037	90	27.83	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	69 R	962	
S23	11:30		635725	237	75.33	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.95	50	0.0	70 R	962	
S24	12:00		682344	405 R	138.34	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.2	0.77	50	0.0	70 R	963	
S25	12:30		633049	132	41.93	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	69 R	962	
S26	13:00		651295	300	97.82	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.75	50	0.0	70 R	962	
S27	13:30		668085	545 R	182.10	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	68 R	962	
S28	14:00		627475	85	26.61	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	68 R	961	
S29	14:30		668265	140	46.92	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.78	50	0.0	63 R	962	
S30	15:00		647803	583 R	188.84	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	71 R	960	
S31	15:30		613695	416 R	127.58	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	73 R	960	
S32	16:00		633405	682 R	215.87	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	73 R	961	
S33	16:30		654941	116	37.89	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.70	50	0.0	73 R	960	
S34	17:00		662794	189	62.49	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	69 R	961	
S35	17:30		643051	239	76.86	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	75 R	960	
S36	18:00		606419	64 *	19.36	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.0 *	0.61	50	0.0 *	72 R	960 *	
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30		477716	0 *	0.00	----	0 *	0.3	0.07	15	0.0	2.7 *	0.66	50	0.0 *	37 *	965 *	
S44	22:00		702029	284	99.75	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.7	1.30	50	0.0	49	963	
S45	22:30		645606	194	62.69	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.5	1.13	50	0.0	56	962	
S46	23:00		671408	191	64.23	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	60	962	
S47	23:30		631899	256	81.00	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	59	963	
S48	24:00		628761	162	50.78	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	59	963	
DAV Average/ Sum			633895	230	3086.71	----	E	230	0.4	5.60	5	0.0	3.1	41.29	50	0.0	63	962
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			477716	0	0.00		0	0.3	0.07	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	37	960	
Time			21:30	21:30	21:30		00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	17:30	18:00	00:30	00:30	21:30	17:30	
HAV Max (steady state)			702029	682	215.87		0	0.6	0.17	15	0.0	9.5	3.10	50	0.0	75	965	
Time			22:00	16:00	16:00		00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	17:30	21:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 21.0, Steady Op Hours: 21.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.