

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		608449	30	9.06	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.0	1.22	50	0.0	59	960		
S02	01:00		662483	403 R	133.62	----	0	0.3	0.11	15	0.0	5.1	1.68	50	0.0	57	961		
S03	01:30		668973	441 R	147.63	----	0	0.3	0.11	15	0.0	4.1	1.36	50	0.0	58	960		
S04	02:00		643827	217	69.94	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	60	960		
S05	02:30		642104	331	106.21	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	63 R	959		
S06	03:00		673972	424 R	142.73	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.87	50	0.0	64 R	959		
S07	03:30		629741	267	84.20	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	62 R	959		
S08	04:00		627302	192	60.22	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	64 R	959		
S09	04:30		661121	465 R	153.60	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.80	50	0.0	64 R	959		
S10	05:00		652413	204	66.67	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.76	50	0.0	64 R	959		
S11	05:30		633462	116	36.85	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	64 R	959		
S12	06:00		654843	197	64.65	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	63 R	959		
S13	06:30		651904	63	20.52	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	60	959		
S14	07:00		633326	30	9.65	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	56	960		
S15	07:30		657411	78	25.69	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	56	960		
S16	08:00		671039	117	39.13	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.79	50	0.0	59	960		
S17	08:30		610755	14	4.16	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	58	959		
S18	09:00		600777	3	0.82	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	53	960		
S19	09:30		606157	11	3.27	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	52	960		
S20	10:00		612795	7	2.19	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	52	960		
S21	10:30		619838	5	1.45	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	52	961		
S22	11:00		622184	3	0.83	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	51	961		
S23	11:30		653012	293	95.57	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.0	0.98	50	0.0	54	961		
S24	12:00		656469	408 R	133.81	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.3	1.09	50	0.0	61 R	960		
S25	12:30		635603	149	47.41	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	64 R	960		
S26	13:00		635017	432 R	137.05	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	67 R	959		
S27	13:30		635413	507 R	160.96	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	69 R	959		
S28	14:00		649201	386 R	125.29	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	69 R	959		
S29	14:30		673355	307	103.28	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.1	0.71	50	0.0	68 R	960		
S30	15:00		627045	105	32.88	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	67 R	960		
S31	15:30		650076	465 R	151.04	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	69 R	960		
S32	16:00		630841	303	95.61	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	70 R	960		
S33	16:30		639442	231	73.81	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	65 R	961		
S34	17:00		636231	271	86.08	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	68 R	961		
S35	17:30		601090	151	45.43	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	68 R	961		
S36	18:00		592170	9	2.75	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.71	50	0.0	62 R	962		
S37	18:30		630856	42	13.39	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	57	963		
S38	19:00		619845	83	25.64	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	60	962		
S39	19:30		664473	554 R	184.11	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	63 R	963		
S40	20:00		639487	170	54.38	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	64 R	963		
S41	20:30		573903	105	30.01	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.73	50	0.0	62 R	963		
S42	21:00		589591	12	3.68	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.4	0.71	50	0.0	57	964		
S43	21:30		613723	11	3.51	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	54	965		
S44	22:00		604096	8	2.43	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	51	966		
S45	22:30		652166	234	76.17	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	52	966		
S46	23:00		596882	6	1.75	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	55	965		
S47	23:30		607294	5	1.38	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	52	966		
S48	24:00		621333	210	65.17	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.2	0.99	50	0.0	50	967		
DAV Average/ Sum			632781	189	2935.70	----	E	189	0.3	4.64	5	0.0	2.7	41.06	50	0.0	60	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			573903	3	0.82		0	0.2	0.05	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	50	959		
Time			20:30	11:00	09:00		00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	24:00	05:30		
HAV Max (steady state)			673972	554	184.11		0	0.4	0.14	15	0.0	5.1	1.68	50	0.0	70	967		
Time			03:00	19:30	19:30		00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	16:00	24:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.