

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark
				m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C	
S01	00:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S02	01:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S03	01:30	--	4862 *	34.7 *	1054.271	---	0 *	4 *	15	0.0 *	12.0 *	573.951	7.7 *	23 *	955 *	---
S04	02:00	--	4423 *	55.7	1538.512	---	0	4	15	0.0	22.9	992.039	2.9	26	956	---
S05	02:30	--	3539 *	19.2 *	425.262	---	0 *	1 *	15	0.0 *	25.2 *	875.330	10.8 *	25 *	955 *	---
S06	03:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S07	03:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S08	04:00	--	3989	1.7	43.115	---	0	2	15	0.0	2.5	96.435	16.8	22	955	---
S09	04:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S10	05:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S11	05:30	--	4711	39.7	1168.394	---	0	4	15	0.0	14.1	651.430	6.0	23	955	---
S12	06:00	--	3735	29.9	697.979	---	0	2	15	0.0	18.6	680.497	9.6	25	955	---
S13	06:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S14	07:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S15	07:30	--	4813 *	1.8 *	53.099	---	0 *	4 *	15	0.0 *	1.9 *	91.254	17.6 *	23 *	956 *	---
S16	08:00	--	3601 *	1.7 *	37.784	---	0 *	1 *	15	0.0 *	1.7 *	59.130	19.5 *	23 *	956 *	---
S17	08:30	--	4019	1.7	42.061	---	0	3	15	0.0	1.2	45.356	14.7	24	956	---
S18	09:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S19	09:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S20	10:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S21	10:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S22	11:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S23	11:30	--	4333	56.0	1517.073	---	0	6	15	1.9	16.8	714.195	2.5	31	956	---
S24	12:00	--	3549 *	31.4 *	696.922	---	0 *	2 *	15	0.0 *	15.7 *	546.713	9.0 *	31 *	956 *	---
S25	12:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S26	13:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S27	13:30	--	3512	1.7	37.009	---	0	2	15	0.0	2.2	74.147	18.2	31	955	---
S28	14:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S29	14:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S30	15:00	--	4861 *	41.4 *	1259.155	---	0 *	4 *	15	0.0 *	16.0 *	763.808	4.2 *	30 *	954 *	---
S31	15:30	--	4234	54.7	1447.067	---	0	4	15	0.0	23.9	966.436	0.9	30	953	---
S32	16:00	--	3346 *	24.1 *	504.909	---	0 *	1 *	15	0.0 *	16.7 *	547.668	10.1 *	30 *	953 *	---
S33	16:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S34	17:00	--	4055	2.5	64.204	---	0	2	15	0.0	2.5	98.654	16.0	28	952	---
S35	17:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S36	18:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S37	18:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S38	19:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S41	20:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S42	21:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S43	21:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S44	22:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S45	22:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S46	23:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S47	23:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S48	24:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DAV Average/ Sum		16 Stat.	4099	24.9	10586.817	---	E	25	3	10	0.0	12.1	7777.043	10.4	27	955
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			3346	1.7	37.009		0	1	15	0.0	1.2	45.356	0.9	22	952	
Time			16:00	08:30	13:30		01:30	16:00	01:30	01:30	08:30	15:30	04:00	17:00		
HAV Max (steady state)			4862	56.0	1538.512		0	6	15	1.9	25.2	992.039	19.5	31	956	
Time			01:30	11:30	02:00		01:30	11:30	01:30	11:30	02:30	02:00	08:00	13:30	11:30	
Uncertainty mass (%)																

Operation Hours: 8.0, Steady Op Hours: 8.0, Availability O2: 100.0 %

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Ci), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Ci), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Ci: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.