

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		340229	116	19.70	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	45 R	931	
S02	01:00		340418	42	7.20	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	45 R	931	
S03	01:30		342161	85	14.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	43 R	931	
S04	02:00		341968	116	19.90	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	43 R	931	
S05	02:30		339681	23	3.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	46 R	931	
S06	03:00		343716	89	15.23	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	42 R	930	
S07	03:30		342437	85	14.59	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	43 R	931	
S08	04:00		340489	18	3.09	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	45 R	931	
S09	04:30		342588	5	0.80	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	43 R	930	
S10	05:00		341157	104	17.77	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	44 R	931	
S11	05:30		341702	105	17.99	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	930	
S12	06:00		343598	18	3.13	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	41 R	930	
S13	06:30		338991	42	7.12	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	931	
S14	07:00		343792	0	0.03	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	930	
S15	07:30		346261	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40	931	
S16	08:00		362049	5	0.89	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	40	939	
S17	08:30		362118	6	1.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	42 R	940	
S18	09:00		348544	39	6.82	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.3	0.75	50	0.0	43 R	934	
S19	09:30		339757	81	13.75	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	931	
S20	10:00		337139	75	12.57	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	46 R	931	
S21	10:30		335553	37	6.14	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	48 R	931	
S22	11:00		335198	102	17.17	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	49 R	931	
S23	11:30		333819	95	15.79	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	50 R	931	
S24	12:00		331700	75	12.36	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.6	0.59	50	0.0	52 R	931	
S25	12:30		331978	54	8.96	----	0	0.5	0.07	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	52 R	931	
S26	13:00		327751	143	23.45	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	55 R	931	
S27	13:30		327873	30	4.95	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	56 R	931	
S28	14:00		326455	52	8.47	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	57 R	931	
S29	14:30		323811	101	16.40	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.43	50	0.0	59 R	931	
S30	15:00		326446	121	19.76	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	54 R	929	
S31	15:30		329697	28	4.63	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	51 R	928	
S32	16:00		329847	49	8.14	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	50 R	928	
S33	16:30		326331	81	13.17	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.40	50	0.0	53 R	928	
S34	17:00		323450	119	19.20	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	56 R	927	
S35	17:30		324909	84	13.71	----	0	0.4	0.06	15	0.0	4.0	0.66	50	0.0	55 R	927	
S36	18:00		325875	151	24.54	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.7	0.60	50	0.0	53 R	927	
S37	18:30		328075	115	18.84	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.6	0.58	50	0.0	52 R	926	
S38	19:00		338154	7	1.19	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	51 R	931	
S39	19:30		343094	5	0.83	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	49 R	932	
S40	20:00		346478	21	3.63	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.7	0.82	50	0.0	46 R	932	
S41	20:30		343951	10	1.77	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.2	0.73	50	0.0	45 R	930	
S42	21:00		334612	172	28.83	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	44 R	926	
S43	21:30		336376	21	3.61	----	0	0.5	0.09	15	0.0	5.0	0.41	50	0.0	43 R	926	
S44	22:00		338492	144	24.34	----	0	0.6	0.11	15	0.0	5.2	0.88	50	0.0	41 R	926	
S45	22:30		335234	353 R	59.24	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	44 R	926	
S46	23:00		332948	69	11.43	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	46 R	926	
S47	23:30		335266	86	14.42	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	45 R	926	
S48	24:00		334081	245 R	40.89	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	45 R	926	
DAV Average/ Sum				337213	76	605.98	----E	76	0.4	3.06	5	0.0	2.7	22.22	50	0.0	47	930
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				323450	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40	926
Time				17:00	07:30			00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	07:00	10:30	00:30	00:30	08:00	24:00
HAV Max (steady state)				362118	353	59.24		0	0.6	0.11	15	0.0	5.2	0.88	50	0.0	59	940
Time				08:30	22:30			00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	14:30	08:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		35	
S02	01:00		35	
S03	01:30		35	
S04	02:00		35	
S05	02:30		35	
S06	03:00		34	
S07	03:30		34	
S08	04:00		34	
S09	04:30		34	
S10	05:00		35	
S11	05:30		35	
S12	06:00		34	
S13	06:30		34	
S14	07:00		34	
S15	07:30		34	
S16	08:00		33	
S17	08:30		33	
S18	09:00		33	
S19	09:30		34	
S20	10:00		35	
S21	10:30		36	
S22	11:00		37	
S23	11:30		38	
S24	12:00		39	
S25	12:30		40	
S26	13:00		41	
S27	13:30		42	
S28	14:00		43	
S29	14:30		44	
S30	15:00		44	
S31	15:30		44	
S32	16:00		43	
S33	16:30		43	
S34	17:00		43	
S35	17:30		43	
S36	18:00		44	
S37	18:30		44	
S38	19:00		44	
S39	19:30		43	
S40	20:00		43	
S41	20:30		42	
S42	21:00		41	
S43	21:30		40	
S44	22:00		39	
S45	22:30		37	
S46	23:00		37	
S47	23:30		36	
S48	24:00		36	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	38	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			33 08:30	
HAV Max (steady state) Time			44 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.