

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		357893	31	5.53	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	31	931		
S02	01:00		352229	238	41.93	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	35	932		
S03	01:30		349407	182	31.82	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	38	932		
S04	02:00		349301	279 R	48.77	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	38	932		
S05	02:30		345252	202	34.88	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	932		
S06	03:00		345715	170	29.31	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	41 R	932		
S07	03:30		347177	123	21.27	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40	932		
S08	04:00		348542	87	15.10	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	39	932		
S09	04:30		349483	90	15.72	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	931		
S10	05:00		350095	80	13.92	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	931		
S11	05:30		348298	37	6.43	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	931		
S12	06:00		347493	96	16.76	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	38	931		
S13	06:30		344075	94	16.24	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	42 R	931		
S14	07:00		344841	131	22.62	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	931		
S15	07:30		347948	64	11.18	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	931		
S16	08:00		346175	118	20.36	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	39	931		
S17	08:30		340779	47	8.08	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	41 R	929		
S18	09:00		338647	121	20.50	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	42 R	929		
S19	09:30		338198	100	16.98	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	43 R	930		
S20	10:00		333807	45	7.50	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.3	0.54	50	0.0	47 R	930		
S21	10:30		334300	171	28.62	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	47 R	930		
S22	11:00		331777	77	12.74	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	50 R	930		
S23	11:30		330358	182	30.14	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	51 R	930		
S24	12:00		330252	254 R	41.91	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	51 R	930		
S25	12:30		330168	102	16.85	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	51 R	930		
S26	13:00		329394	203	33.35	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	52 R	930		
S27	13:30		331373	292 R	48.40	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	50 R	929		
S28	14:00		329857	62	10.15	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	51 R	929		
S29	14:30		332412	93	15.40	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	49 R	929		
S30	15:00		327566	318 R	52.15	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	52 R	929		
S31	15:30		328308	128	20.95	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	55 R	931		
S32	16:00		329816	275 R	45.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	54 R	931		
S33	16:30		330032	59	9.65	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	55 R	930		
S34	17:00		332652	107	17.71	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	51 R	930		
S35	17:30		329153	163	26.88	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	54 R	930		
S36	18:00		336257	27	4.47	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	54 R	933		
S37	18:30		346188	13	2.17	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	55 R	939		
S38	19:00		349314	19	3.31	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	52 R	939		
S39	19:30		351683	9	1.50	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	50 R	939		
S40	20:00		356540	1	0.14	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	46 R	939		
S41	20:30		360375	0	0.01	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	43 R	939		
S42	21:00		362094	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	42 R	939		
S43	21:30		354173	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	41 R	935		
S44	22:00		344535	153	26.43	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	41 R	931		
S45	22:30		341920	117	20.07	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	43 R	931		
S46	23:00		339984	132	22.45	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	44 R	931		
S47	23:30		341107	150	25.59	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	44 R	931		
S48	24:00		341046	105	17.98	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.7	0.80	50	0.0	44 R	931		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	341833	116	939.37	----	E	116	0.6	4.74	5	0.0	2.5	20.20	50	0.0	45	932
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				327566	0	0.00		0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	31	929	
Time				15:00	21:00			00:30	24:00	00:30	00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	00:30	00:30	14:30	
HAV Max (steady state)				362094	318	52.15		0	0.8	0.15	15	0.0	4.7	0.80	50	0.0	55	939	
Time				21:00	15:00			00:30	00:30	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	15:30	21:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		30	
S03	01:30		30	
S04	02:00		30	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		30	
S10	05:00		30	
S11	05:30		30	
S12	06:00		30	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		30	
S16	08:00		30	
S17	08:30		30	
S18	09:00		31	
S19	09:30		32	
S20	10:00		33	
S21	10:30		34	
S22	11:00		36	
S23	11:30		37	
S24	12:00		39	
S25	12:30		40	
S26	13:00		41	
S27	13:30		41	
S28	14:00		41	
S29	14:30		41	
S30	15:00		42	
S31	15:30		42	
S32	16:00		43	
S33	16:30		43	
S34	17:00		44	
S35	17:30		44	
S36	18:00		44	
S37	18:30		44	
S38	19:00		44	
S39	19:30		43	
S40	20:00		42	
S41	20:30		40	
S42	21:00		39	
S43	21:30		38	
S44	22:00		37	
S45	22:30		36	
S46	23:00		35	
S47	23:30		35	
S48	24:00		35	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	36	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			06:30	
HAV Max (steady state)			44	
Time			18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.