

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		337134	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	956	
S02	01:00		388511	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	42	956	
S03	01:30		383268	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	956	
S04	02:00		382740	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	41	956	
S05	02:30		352538	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	957	
S06	03:00		387992	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	45	956	
S07	03:30		370104	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	956	
S08	04:00		367426	0.7	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	956	
S09	04:30		393122	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	956	
S10	05:00		348601	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	956	
S11	05:30		367179	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	956	
S12	06:00		442872	0.5	0.10	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	43	956	
S13	06:30		475850	1.5 R	0.35	15	0.0	2.2 R	0.52	15	0.0	55	956	
S14	07:00		464417	0.8	0.20	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	52	956	
S15	07:30		440222	1.1 R	0.25	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	53	956	
S16	08:00		452915	2.1 R	0.48	15	0.0	3.8 R	0.87	15	0.0	66	956	
S17	08:30		466452	1.1 R	0.27	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	57	957	
S18	09:00		393808	0.5	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	957	
S19	09:30		483657	1.4 R	0.33	15	0.0	1.7 R	0.41	15	0.0	61	956	
S20	10:00		495679	2.7 R	0.67	15	0.0	4.1 R	1.01	15	0.0	65	955	
S21	10:30		369786	0.7	0.13	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	59	954	
S22	11:00		350588	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	954	
S23	11:30		484867	1.2 R	0.29	15	0.0	1.6 R	0.38	15	0.0	63	954	
S24	12:00		475711	2.2 R	0.51	15	0.0	3.5 R	0.83	15	0.0	69 R	953	
S25	12:30		473485	1.5 R	0.35	15	0.0	1.9 R	0.44	15	0.0	61	954	
S26	13:00		463698	1.6 R	0.36	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	68	953	
S27	13:30		488832	2.1 R	0.52	15	0.0	2.6 R	0.63	15	0.0	70 R	952	
S28	14:00		412086	1.2 R	0.25	15	0.0	2.0 R	0.42	15	0.0	62	952	
S29	14:30		446626	1.9 R	0.42	15	0.0	2.3 R	0.50	15	0.0	74 R	952	
S30	15:00		496256	2.9 R	0.72	15	0.0	1.7 R	0.41	15	0.0	76 R	951	
S31	15:30		486374	1.5 R	0.36	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	69 R	951	
S32	16:00		499714	1.3 R	0.32	15	0.0	1.7 R	0.42	15	0.0	74 R	951	
S33	16:30		463885	3.1 R	0.73	15	0.0	5.0 R	1.16	15	0.5	72 R	951	
S34	17:00		504890	0.9	0.22	15	0.0	1.0	0.25	15	0.0	69 R	952	
S35	17:30		351363	0.5	0.08	15	0.0	0.8	0.14	15	0.0	64	952	
S36	18:00		403636	0.9	0.19	15	0.0	1.1	0.22	15	0.0	65	951	
S37	18:30		448648	2.5 R	0.55	15	0.0	3.9 R	0.88	15	0.0	76 R	951	
S38	19:00		472810	2.2 R	0.53	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	73 R	952	
S39	19:30		366903	0.8	0.15	15	0.0	0.8	0.14	15	0.0	61	952	
S40	20:00		352965	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	58	953	
S41	20:30		352359	0.6	0.10	15	0.0	2.1 R	0.36	15	0.0	57	953	
S42	21:00		359092	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	954	
S43	21:30		373966	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	954	
S44	22:00		357489	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	54	955	
S45	22:30		352769	0.4	0.07	15	0.0	1.1	0.20	15	0.0	50	955	
S46	23:00		326761	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	955	
S47	23:30		439793	0.8	0.18	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	51	955	
S48	24:00		446972	2.2 R	0.50	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	65	955	
DAV Average/ Sum			416600	1.1	11.36	5	0.0	1.3	13.89	5	0.0	57	954	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			326761	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	951	
Time			23:00	02:30	23:00	00:30	00:30	02:30	00:30	00:30	00:30	02:30	18:30	
HAV Max (steady state)			504890	3.1	0.73	15	0.0	5.0	1.16	15	0.5	76	957	
Time			17:00	16:30	16:30	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	16:30	18:30	08:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.