

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		339033	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	957	
S02	01:00		380844	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	958	
S03	01:30		369093	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	50	958	
S04	02:00		381868	0.3	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	52	958	
S05	02:30		389721	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	958	
S06	03:00		379195	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	958	
S07	03:30		387434	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	958	
S08	04:00		384436	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	50	958	
S09	04:30		391098	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	959	
S10	05:00		389380	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	51	959	
S11	05:30		395955	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	959	
S12	06:00		389874	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	47	959	
S13	06:30		398115	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	960	
S14	07:00		385768	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	960	
S15	07:30		383072	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	960	
S16	08:00		385281	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	48	960	
S17	08:30		388991	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	960	
S18	09:00		383661	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	959	
S19	09:30		395439	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	959	
S20	10:00		393158	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	52	960	
S21	10:30		385909	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	960	
S22	11:00		386859	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	959	
S23	11:30		399077	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	959	
S24	12:00		385900	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	50	958	
S25	12:30		391058	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	959	
S26	13:00		384732	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	958	
S27	13:30		380693	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	957	
S28	14:00		388265	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	53	957	
S29	14:30		396315	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	956	
S30	15:00		382373	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	956	
S31	15:30		393497	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	54	956	
S32	16:00		384417	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	56	956	
S33	16:30		390974	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	956	
S34	17:00		396541	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	57	956	
S35	17:30		406960	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	57	956	
S36	18:00		387751	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	54	956	
S37	18:30		397779	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	956	
S38	19:00		381407	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	957	
S39	19:30		384439	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	958	
S40	20:00		380340	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	53	958	
S41	20:30		387436	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	54	959	
S42	21:00		387639	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	959	
S43	21:30		385205	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	960	
S44	22:00		402515	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	53	960	
S45	22:30		390785	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	48	960	
S46	23:00		383852	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	960	
S47	23:30		389828	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	54	960	
S48	24:00		393169	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	960	
DAV Average/ Sum			386607	0.3	3.11	5	0.0	0.5	4.20	5	0.0	51	958	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			339033	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	956	
Time			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	17:30	
HAV Max (steady state)			406960	0.6	0.11	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	57	960	
Time			17:30	24:00	24:00	00:30	00:30	06:00	06:00	00:30	00:30	17:00	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.