

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		445347	0.9	0.21	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	60	952	
S02	01:00		475481	2.8 R	0.66	15	0.0	4.5 R	1.06	15	0.0	70 R	952	
S03	01:30		376923	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	56	952	
S04	02:00		385496	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	52	952	
S05	02:30		468208	1.0	0.23	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	60	952	
S06	03:00		485385	0.9	0.23	15	0.0	2.4 R	0.57	15	0.0	66	952	
S07	03:30		496051	1.3 R	0.33	15	0.0	1.1	0.27	15	0.0	58	952	
S08	04:00		472847	1.4 R	0.34	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	60	952	
S09	04:30		458720	1.3 R	0.29	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	70 R	951	
S10	05:00		489230	1.9 R	0.47	15	0.0	2.8 R	0.68	15	0.0	64	951	
S11	05:30		470090	1.6 R	0.37	15	0.0	3.1 R	0.74	15	0.0	65	952	
S12	06:00		472136	1.1 R	0.26	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	70 R	951	
S13	06:30		492949	1.0 R	0.25	15	0.0	1.6 R	0.38	15	0.0	63	952	
S14	07:00		464710	0.9	0.22	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	63	952	
S15	07:30		442272	1.8 R	0.40	15	0.0	2.6 R	0.56	15	0.0	72 R	952	
S16	08:00		472346	0.7	0.16	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	67	952	
S17	08:30		396454	0.9	0.17	15	0.0	1.2	0.24	15	0.0	61	952	
S18	09:00		466698	2.0 R	0.47	15	0.0	2.1 R	0.48	15	0.0	67	952	
S19	09:30		462095	1.6 R	0.37	15	0.0	3.4 R	0.78	15	0.0	71 R	951	
S20	10:00		473966	0.7	0.18	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	69 R	951	
S21	10:30		355333	1.0	0.17	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	61	951	
S22	11:00		353053	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	58	951	
S23	11:30		370326	0.8	0.14	15	0.0	1.5 R	0.28	15	0.0	57	951	
S24	12:00		355654	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	951	
S25	12:30		376675	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	951	
S26	13:00		388616	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	57	950	
S27	13:30		382617	0.5	0.11	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	59	950	
S28	14:00		391036	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	58	951	
S29	14:30		395552	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	58	951	
S30	15:00		385069	0.4	0.08	15	0.0	1.4	0.26	15	0.0	57	951	
S31	15:30		389732	0.5	0.09	15	0.0	1.5	0.28	15	0.0	56	952	
S32	16:00		380147	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	52	952	
S33	16:30		385490	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	55	952	
S34	17:00		342385	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	58	952	
S35	17:30		397446	0.5	0.09	15	0.0	1.1	0.21	15	0.0	57	953	
S36	18:00		384336	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	953	
S37	18:30		389930	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	56	953	
S38	19:00		378079	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	953	
S39	19:30		373600	0.4	0.07	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	52	954	
S40	20:00		378179	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	954	
S41	20:30		376933	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	955	
S42	21:00		377350	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	53	956	
S43	21:30		385206	0.4	0.07	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	52	955	
S44	22:00		388579	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	955	
S45	22:30		393683	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	956	
S46	23:00		386052	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	957	
S47	23:30		394157	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	47	957	
S48	24:00		388865	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	957	
DAV Average/ Sum			412739	0.8	7.94	5	0.0	1.1	11.48	5	0.0	58	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			342385	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	950	
Time			17:00	23:00	23:00	00:30	00:30	22:30	20:30	00:30	00:30	23:00	13:30	
HAV Max (steady state)			496051	2.8	0.66	15	0.0	4.5	1.06	15	0.0	72	957	
Time			03:30	01:00	01:00	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	07:30	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.