

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		389682	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	50	961	
S02	01:00		405410	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	961	
S03	01:30		387396	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	49	961	
S04	02:00		379316	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	961	
S05	02:30		391885	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	49	961	
S06	03:00		396841	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	961	
S07	03:30		341272	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	961	
S08	04:00		392660	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	961	
S09	04:30		382016	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	45	960	
S10	05:00		376365	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	961	
S11	05:30		358655	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	961	
S12	06:00		364836	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	960	
S13	06:30		370392	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	49	960	
S14	07:00		401246	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	960	
S15	07:30		370316	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	960	
S16	08:00		374739	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	960	
S17	08:30		367096	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	47	960	
S18	09:00		363485	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	960	
S19	09:30		352012	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	48	959	
S20	10:00		366610	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	958	
S21	10:30		359044	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	50	957	
S22	11:00		359440	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	958	
S23	11:30		369185	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	957	
S24	12:00		387502	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	957	
S25	12:30		367878	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	54	957	
S26	13:00		377663	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	957	
S27	13:30		369593	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	956	
S28	14:00		330780	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	955	
S29	14:30		330967	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	55	955	
S30	15:00		377372	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	955	
S31	15:30		368969	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	955	
S32	16:00		374407	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	57	954	
S33	16:30		363295	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	58	954	
S34	17:00		366858	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	58	954	
S35	17:30		377545	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	953	
S36	18:00		346599	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	55	954	
S37	18:30		336923	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	953	
S38	19:00		365322	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	954	
S39	19:30		380157	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	954	
S40	20:00		326158	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	955	
S41	20:30		369220	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	955	
S42	21:00		346548	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	956	
S43	21:30		358951	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	956	
S44	22:00		364736	0.3	0.05	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	45	957	
S45	22:30		314765	0.3	0.05	15	0.0	1.4	0.22	15	0.0	45	958	
S46	23:00		335885	0.3	0.05	15	0.0	0.8	0.13	15	0.0	43	959	
S47	23:30		353874	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	959	
S48	24:00		366240	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	958	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	366211	0.3	2.97	5	0.0	0.5	3.98	5	0.0	50	958
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				314765	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	953
Time				22:30	06:00	23:00	00:30	05:00	20:00	00:30	00:30	05:00	18:30	
HAV Max (steady state)				405410	0.6	0.11	15	0.0	1.4	0.22	15	0.0	58	961
Time				01:00	05:30	05:30	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	16:30	04:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.