

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		615558	419 R	129.04	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	69 R	956		
S02	01:00		601765	155	46.68	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	73 R	955		
S03	01:30		624500	168	52.58	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	69 R	955		
S04	02:00		638991	230	73.55	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.9	1.88	50	0.0	62 R	956		
S05	02:30		631668	171	53.88	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	62 R	956		
S06	03:00		592221	96	28.45	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	0.97	50	0.0	60	956		
S07	03:30		640268	198	63.32	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.1	1.62	50	0.0	61	955		
S08	04:00		651970	385 R	125.57	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.8	1.23	50	0.0	61 R	955		
S09	04:30		590515	114	33.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	0.99	50	0.0	59	955		
S10	05:00		621549	201	62.37	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.5	1.10	50	0.0	61	955		
S11	05:30		619995	314	97.33	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	61	955		
S12	06:00		604123	72	21.84	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	61 R	954		
S13	06:30		631280	477 R	150.52	----	0	0.4	0.14	15	0.0	6.3	1.99	50	0.0	57	955		
S14	07:00		607511	103	31.23	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	60	955		
S15	07:30		643505	306	98.45	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	62 R	955		
S16	08:00		598726	5	1.59	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	57	956		
S17	08:30		615770	174	53.60	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.9	1.20	50	0.0	59	955		
S18	09:00		642541	63	20.11	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.4	1.08	50	0.0	61	955		
S19	09:30		625873	61	19.20	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	62 R	954		
S20	10:00		619155	129	39.79	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.3	1.32	50	0.0	59	953		
S21	10:30		624279	165	51.52	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	63 R	954		
S22	11:00		658399	152	50.20	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	63 R	953		
S23	11:30		593189	46	13.74	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	63 R	953		
S24	12:00		635235	129	41.08	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	62 R	956		
S25	12:30		647344	122	39.55	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	61	956		
S26	13:00		598939	39	11.75	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	60	955		
S27	13:30		621198	67	20.85	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	56	956		
S28	14:00		601778	247	74.29	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.71	50	0.0	67 R	954		
S29	14:30		606255	127	38.65	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	66 R	954		
S30	15:00		614807	156	48.05	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	67 R	953		
S31	15:30		584507	6	1.63	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	61	953		
S32	16:00		597211	6	1.67	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	55	954		
S33	16:30		615888	5	1.66	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	52	955		
S34	17:00		619569	144	44.70	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	55	954		
S35	17:30		598438	56	16.83	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	62 R	954		
S36	18:00		597148	6	1.71	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.4	0.70	50	0.0	57	954		
S37	18:30		606119	4	1.21	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	53	955		
S38	19:00		612463	3	0.77	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	51	955		
S39	19:30		596352	3	0.82	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	50	955		
S40	20:00		606136	2	0.67	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	48	955		
S41	20:30		619159	3	0.86	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	46	956		
S42	21:00		629399	2	0.66	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	46	956		
S43	21:30		637344	15	4.86	----	0	0.1	0.05	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	46	957		
S44	22:00		637968	109	34.65	----	0	0.1	0.05	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	50	957		
S45	22:30		599395	35	10.61	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.0	1.21	50	0.0	54	957		
S46	23:00		630501	188	59.38	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	54	956		
S47	23:30		602160	56	16.93	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	58	957		
S48	24:00		636108	237	75.41	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.4	1.09	50	0.0	58	957		
DAV Average/ Sum			617618	124	1867.48	----	E	124	0.3	5.08	5	0.0	3.0	44.11	50	0.0	59	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			584507	2	0.66		0	0.1	0.05	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	46	953		
Time			15:30	21:00	21:00		00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	16:00	15:30	00:30	00:30	21:30	11:00		
HAV Max (steady state)			658399	477	150.52		0	0.5	0.15	15	0.0	6.3	1.99	50	0.0	73	957		
Time			11:00	06:30	06:30		00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	01:00	24:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.