

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		628312	160	50.40	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0		56	956	
S02	01:00		632218	156	49.24	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0		58	956	
S03	01:30		598200	200	59.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.08	50	0.0		64 R	956	
S04	02:00		643969	155	49.98	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0		61	956	
S05	02:30		621449	140	43.54	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.28	50	0.0		60	956	
S06	03:00		647164	127	41.25	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0		62 R	956	
S07	03:30		649385	131	42.59	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0		59	957	
S08	04:00		597403	131	39.12	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0		58	956	
S09	04:30		636989	169	53.83	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0		61	956	
S10	05:00		680270	185	63.09	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.89	50	0.0		61 R	956	
S11	05:30		612892	93	28.60	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0		57	957	
S12	06:00		633580	323	102.45	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.09	50	0.0		56	957	
S13	06:30		662746	264	87.42	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.5	0.84	50	0.0		56	957	
S14	07:00		613402	19	5.72	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0		52	958	
S15	07:30		625066	260	81.36	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0		48	959	
S16	08:00		644330	101	32.50	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.8	1.24	50	0.0		50	959	
S17	08:30		634730	71	22.57	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0		51	959	
S18	09:00		612724	1	0.21	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	0.98	50	0.0		52	959	
S19	09:30		650562	58	18.93	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0		53	960	
S20	10:00		654691	95	31.18	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.6	0.86	50	0.0		53	961	
S21	10:30		614055	8	2.38	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0		52	961	
S22	11:00		621467	568 R	176.63	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	0.99	50	0.0		53	962	
S23	11:30		636460	193	61.41	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0		55	961	
S24	12:00		642318	64	20.42	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0		54	961	
S25	12:30		622248	120	37.41	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.8	1.50	50	0.0		52	962	
S26	13:00		663146	176	58.48	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.0	0.98	50	0.0		54	961	
S27	13:30		679823	84	28.55	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.6	0.89	50	0.0		55	961	
S28	14:00		633748	33	10.52	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0		55	962	
S29	14:30		694337	13	4.35	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.7	0.95	50	0.0		51	962	
S30	15:00		623780	166	51.72	----	0	0.4	0.14	15	0.0	4.3	1.34	50	0.0		54	962	
S31	15:30		644532	96	31.08	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0		55	961	
S32	16:00		627194	105	32.96	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0		54	961	
S33	16:30		634633	90	28.54	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0		55	961	
S34	17:00		668929	65	21.74	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.8	0.93	50	0.0		57	961	
S35	17:30		595798	21	6.12	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0		54	961	
S36	18:00		609247	4	1.08	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0		47	962	
S37	18:30		614034	7	2.18	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.1	1.25	50	0.0		43	962	
S38	19:00		605139	8	2.31	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.3	1.30	50	0.0		41	962	
S39	19:30		588971	5	1.54	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.13	50	0.0		39	961	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S47	23:30		636617	282	89.64	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.4	1.40	50	0.0		35	961	
S48	24:00		651644	45	14.52	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.1	1.02	50	0.0		43	961	
DAV Average/ Sum			633859	122	1587.51	----	E	122	0.5	5.97	5	0.0	3.2	41.49	50	0.0	53	959	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			588971	1	0.21		0	0.4	0.11	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	35	956		
Time			19:30	09:00	09:00		00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	23:30	02:30		
HAV Max (steady state)			694337	568	176.63		0	0.6	0.19	15	0.0	4.8	1.50	50	0.0	64	962		
Time			14:30	11:00	11:00		00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	01:30	14:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 20.5, Steady Op Hours: 20.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.