

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark		
			m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C	mbar			
S01	00:30		2070 *	12.0 *	155.033	----	0 *	7 *	15	2.8 *	7 *	15	2.3 *	8.6 *	173.929	11.3 *	33 *	960 *			
S02	01:00		353	1.7	3.742	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.6	5.570	18.5	35	959			
S03	01:30		1998 *	12.7 *	158.138	----	0 *	11 *	15	6.8 *	9 *	15	4.8 *	10.3 *	201.204	7.4 *	36 *	960 *			
S04	02:00		375	1.9	4.571	----	0	1	15	0.0	2	15	0.0	2.1	7.747	15.5	38	958			
S05	02:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S06	03:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S07	03:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S08	04:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S09	04:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S10	05:00		397	1.6	3.874	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.1	4.104	18.3	32	957			
S11	05:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S12	06:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S13	06:30		2228 *	1.4 *	19.197	----	0 *	12 *	15	7.1 *	11 *	15	7.0 *	1.0 *	22.989	13.6 *	30 *	958 *			
S14	07:00		366 *	1.4 *	3.186	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.0 *	3.685	16.6 *	32 *	957 *			
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S16	08:00		1856 *	2.1 *	24.739	----	0 *	8 *	15	3.4 *	8 *	15	3.4 *	11.4 *	207.971	20.1 *	33 *	958 *			
S17	08:30		686	4.4	18.905	----	0	3	15	0.0	3	15	0.0	5.9	39.705	16.6 *	38	957			
S18	09:00		1371	1.9	16.638	----	0	13	15	8.9	15	15	10.2	1.6	21.754	16.4	43	957			
S19	09:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S20	10:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S21	10:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S24	12:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S25	12:30		1491	5.7	52.805	----	0	6	15	1.1	5	15	0.6	7.0	101.977	12.1	32	955			
S26	13:00		300 *	1.3 *	2.468	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	0.7 *	2.157	16.0 *	34 *	953 *			
S27	13:30		1576	7.7	75.489	----	0	7	15	2.8	7	15	2.9	6.2	95.413	12.5	36	953			
S28	14:00		297 *	1.6 *	2.905	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.3 *	3.863	17.9 *	39 *	952 *			
S29	14:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S30	15:00		593	3.3	12.115	----	0	2	15	0.0	1	15	0.0	4.3	24.786	14.2	41	951			
S31	15:30		1210	6.8	51.473	----	0	10	15	5.7	9	15	4.1	7.3	86.771	14.5	41	952			
S32	16:00		424	1.6	4.162	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.8	7.638	17.6	44	950			
S33	16:30		1669 *	8.7 *	90.691	----	0 *	18 *	15	13.2 *	15 *	15	10.7 *	7.7 *	125.799	10.6 *	42 *	951 *			
S34	17:00		495	2.1	6.606	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.7	13.227	15.3	45	949			
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S36	18:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S39	19:30		682	1.7	7.306	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.9	12.977	12.1	35	949			
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S41	20:30		1429	1.8	16.277	----	0	7	15	2.0	6	15	1.5	7.1	99.937	21.1	37	950			
S42	21:00		946	2.6	15.635	----	0	3	15	0.0	3	15	0.0	2.9	26.888	18.7	42	949			
S43	21:30		210 *	2.1 *	2.730	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.9 *	3.980	19.0 *	44 *	949 *			
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S47	23:30		2333 *	6.6 *	96.839	----	0 *	9 *	15	4.2 *	8 *	15	3.7 *	10.4 *	237.219	8.5 *	34 *	952 *			
S48	24:00		490	1.4	4.422	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.3	6.255	14.1	37	950			
DAV Average/ Sum			25 Stat.	1034	3.8	849.947	----	E	4	5	10	2.1	5	10	1.8	4.4	1537.453	15.2	37	954	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)				210	1.3	2.468		0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.7	2.157	7.4	30	949		
Time				21:30	13:00	13:00		00:30	14:00	00:30	01:00	13:00	00:30	01:00	13:00	01:30	06:30	19:30			
HAV Max (steady state)				2333	12.7	158.138		0	18	15	13.2	15	15	10.7	11.4	237.219	21.1	45	960		
Time				23:30	01:30	01:30		00:30	16:30	00:30	16:30	16:30	00:30	16:30	08:00	23:30	20:30	17:00	00:30		
Uncertainty mass (%)																					

Operation Hours: 12.5, Steady Op Hours: 12.5, Availability O2: 100.0 %

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.