

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		336618	225	37.87	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	46 R	924	
S02	01:00		335031	86	14.44	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	47 R	924	
S03	01:30		338205	89	14.97	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	46 R	924	
S04	02:00		343620	92	15.75	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	41 R	924	
S05	02:30		343473	101	17.35	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	40 R	923	
S06	03:00		344408	52	8.91	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	40	923	
S07	03:30		344558	95	16.33	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	39	923	
S08	04:00		344432	183	31.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	40	923	
S09	04:30		344611	54	9.36	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	39	922	
S10	05:00		343612	95	16.34	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	39	922	
S11	05:30		344578	184	31.68	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	39	922	
S12	06:00		343995	43	7.35	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	922	
S13	06:30		345645	203	35.04	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	38	922	
S14	07:00		345461	68	11.70	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	922	
S15	07:30		343940	191	32.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	39	923	
S16	08:00		346227	4	0.72	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	923	
S17	08:30		344673	90	15.57	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	39	923	
S18	09:00		343808	81	13.90	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40	923	
S19	09:30		342650	80	13.77	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	922	
S20	10:00		343030	64	10.92	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	41 R	921	
S21	10:30		342400	103	17.63	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	922	
S22	11:00		341966	106	18.05	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	41 R	922	
S23	11:30		340611	30	5.14	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	43 R	922	
S24	12:00		343019	81	13.95	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	924	
S25	12:30		344817	81	13.96	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	40	924	
S26	13:00		345079	29	5.08	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	39	922	
S27	13:30		346480	38	6.55	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	923	
S28	14:00		338682	159	26.92	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	44 R	923	
S29	14:30		338988	73	12.44	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	923	
S30	15:00		337956	68	11.44	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	922	
S31	15:30		341000	3	0.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	42 R	922	
S32	16:00		344994	1	0.22	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	40	922	
S33	16:30		347036	0	0.01	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	37	922	
S34	17:00		344428	81	13.89	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	39	922	
S35	17:30		342533	36	6.12	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	41 R	923	
S36	18:00		345189	3	0.58	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	39	922	
S37	18:30		346704	1	0.14	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.5	0.27	50	0.0	37	922	
S38	19:00		347274	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	36	922	
S39	19:30		348225	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	36	922	
S40	20:00		350132	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	34	922	
S41	20:30		352544	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.5	0.27	50	0.0	33	922	
S42	21:00		352656	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	33	923	
S43	21:30		352340	8	1.48	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	33	923	
S44	22:00		350340	61	10.66	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	34	924	
S45	22:30		348807	19	3.25	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	36	924	
S46	23:00		346171	121	21.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	36	923	
S47	23:30		338626	42	7.12	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40 R	922	
S48	24:00		338053	193	32.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	40 R	922	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	344159	71	584.96	----	E	71	0.3	2.86	5	0.0	2.0	16.13	50	0.0	39	923
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			335031	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	33	921	
Time			01:00	19:00	19:00		00:30	04:00	04:00	00:30	00:30	21:00	16:00	00:30	00:30	21:30	10:00	
HAV Max (steady state)			352656	225	37.87		0	0.7	0.12	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	47	924	
Time			21:00	00:30	00:30		00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	01:00	00:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		36	
S02	01:00		36	
S03	01:30		36	
S04	02:00		36	
S05	02:30		35	
S06	03:00		34	
S07	03:30		34	
S08	04:00		33	
S09	04:30		33	
S10	05:00		33	
S11	05:30		32	
S12	06:00		32	
S13	06:30		32	
S14	07:00		32	
S15	07:30		32	
S16	08:00		32	
S17	08:30		32	
S18	09:00		32	
S19	09:30		33	
S20	10:00		33	
S21	10:30		33	
S22	11:00		34	
S23	11:30		35	
S24	12:00		36	
S25	12:30		36	
S26	13:00		35	
S27	13:30		34	
S28	14:00		33	
S29	14:30		33	
S30	15:00		34	
S31	15:30		35	
S32	16:00		36	
S33	16:30		36	
S34	17:00		36	
S35	17:30		36	
S36	18:00		36	
S37	18:30		36	
S38	19:00		35	
S39	19:30		33	
S40	20:00		32	
S41	20:30		32	
S42	21:00		31	
S43	21:30		31	
S44	22:00		31	
S45	22:30		30	
S46	23:00		30	
S47	23:30		31	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	34	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			30	
Time			23:00	
HAV Max (steady state)			36	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.