

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		340123	123	20.83	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	39	921		
S02	01:00		337965	130	21.91	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	40 R	921		
S03	01:30		334178	171	28.65	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	46 R	922		
S04	02:00		335662	133	22.29	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	43 R	922		
S05	02:30		334300	112	18.79	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	43 R	922		
S06	03:00		334938	111	18.62	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	922		
S07	03:30		336908	116	19.47	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	42 R	922		
S08	04:00		336397	126	21.12	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	922		
S09	04:30		335987	145	24.41	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	922		
S10	05:00		335338	155	26.07	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	922		
S11	05:30		338067	62	10.43	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	41 R	922		
S12	06:00		339933	212	36.01	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	39	922		
S13	06:30		341078	194	33.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	921		
S14	07:00		342525	10	1.66	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	922		
S15	07:30		344586	141	24.30	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	34	922		
S16	08:00		344485	45	7.80	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	34	923		
S17	08:30		344457	49	8.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	35	923		
S18	09:00		343405	176	30.23	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	36	924		
S19	09:30		343512	57	9.82	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	924		
S20	10:00		344282	70	12.10	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	926		
S21	10:30		340108	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	36	926		
S22	11:00		345019	344 R	59.35	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	37	926		
S23	11:30		343633	96	16.51	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	37	925		
S24	12:00		343531	40	6.79	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	37	925		
S25	12:30		343635	57	9.71	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	37	926		
S26	13:00		343008	99	17.02	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	37	926		
S27	13:30		343001	63	10.76	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	926		
S28	14:00		342379	21	3.64	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	38	926		
S29	14:30		346554	1	0.17	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	35	926		
S30	15:00		343523	93	15.95	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	37	926		
S31	15:30		341942	75	12.87	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	38	926		
S32	16:00		342947	73	12.49	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	38	926		
S33	16:30		342638	65	11.10	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	926		
S34	17:00		340686	51	8.68	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40	926		
S35	17:30		339564	12	2.09	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	39	926		
S36	18:00		346424	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	35	925		
S37	18:30		356516	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	31	929		
S38	19:00		362235	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	31	931		
S39	19:30		363641	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	30	931		
S40	20:00		373277	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	29	935		
S41	20:30		374923	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.54	50	0.0	29	936		
S42	21:00		375273	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.7	0.50	50	0.0	29	936		
S43	21:30		376716	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.49	50	0.0	28	937		
S44	22:00		377507	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.49	50	0.0	28	937		
S45	22:30		378201	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.49	50	0.0	27	936		
S46	23:00		373348	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.43	50	0.0	28	934		
S47	23:30		351647	127	22.28	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	28	924		
S48	24:00		350002	20	3.49	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	31	924		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	347708	74	608.83	----	E	74	0.3	2.61	5	0.0	2.3	18.97	50	0.0	36	926
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			334178	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	27	921		
Time			01:30	10:30	10:30		00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	22:30	01:00		
HAV Max (steady state)			378201	344	59.35		0	0.7	0.12	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	46	937		
Time			22:30	11:00	11:00		00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	01:30	22:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		32	
S03	01:30		32	
S04	02:00		32	
S05	02:30		32	
S06	03:00		32	
S07	03:30		32	
S08	04:00		31	
S09	04:30		31	
S10	05:00		31	
S11	05:30		31	
S12	06:00		30	
S13	06:30		30	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		28	
S19	09:30		28	
S20	10:00		28	
S21	10:30		28	
S22	11:00		28	
S23	11:30		28	
S24	12:00		28	
S25	12:30		28	
S26	13:00		29	
S27	13:30		29	
S28	14:00		30	
S29	14:30		30	
S30	15:00		29	
S31	15:30		29	
S32	16:00		30	
S33	16:30		30	
S34	17:00		31	
S35	17:30		30	
S36	18:00		30	
S37	18:30		29	
S38	19:00		28	
S39	19:30		28	
S40	20:00		28	
S41	20:30		27	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			27	
Time			23:30	
HAV Max (steady state)			32	
Time			02:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.