

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		379233	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	948	
S02	01:00		383248	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	948	
S03	01:30		378494	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	50	948	
S04	02:00		352833	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	49	948	
S05	02:30		329088	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	948	
S06	03:00		457703	0.8	0.18	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	56	948	
S07	03:30		453394	1.1 R	0.25	15	0.0	2.2 R	0.50	15	0.0	64	947	
S08	04:00		526928	0.5	0.14	15	0.0	0.9	0.24	15	0.0	56	947	
S09	04:30		446194	0.9	0.20	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	52	947	
S10	05:00		443183	1.1 R	0.25	15	0.0	1.3	0.28	15	0.0	67	947	
S11	05:30		496689	1.1 R	0.28	15	0.0	2.6 R	0.66	15	0.0	63	946	
S12	06:00		378904	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	51	946	
S13	06:30		436980	1.0	0.21	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	60	947	
S14	07:00		463019	1.1 R	0.26	15	0.0	1.7 R	0.40	15	0.0	67	947	
S15	07:30		437075	0.6	0.13	15	0.0	1.4	0.30	15	0.0	54	947	
S16	08:00		426522	1.2 R	0.26	15	0.0	1.1	0.23	15	0.0	52	947	
S17	08:30		449855	1.4 R	0.31	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	68 R	947	
S18	09:00		463564	0.6	0.15	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	64	946	
S19	09:30		364887	1.1 R	0.20	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	55	945	
S20	10:00		440244	1.6 R	0.35	15	0.0	2.5 R	0.56	15	0.0	64	944	
S21	10:30		451471	1.0	0.22	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	71 R	944	
S22	11:00		419465	0.5	0.11	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	63	944	
S23	11:30		415120	0.9	0.18	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	58	944	
S24	12:00		441079	1.5 R	0.33	15	0.0	2.5 R	0.54	15	0.0	62	947	
S25	12:30		481668	0.9	0.21	15	0.0	1.6 R	0.37	15	0.0	63	948	
S26	13:00		400695	0.8	0.16	15	0.0	3.5 R	0.70	15	0.0	58	946	
S27	13:30		477488	1.1 R	0.27	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	61	946	
S28	14:00		442401	1.5 R	0.33	15	0.0	3.0 R	0.67	15	0.0	70 R	945	
S29	14:30		491299	0.7	0.17	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	64	945	
S30	15:00		527658	1.2 R	0.32	15	0.0	1.0	0.27	15	0.0	60	944	
S31	15:30		470138	1.0 R	0.24	15	0.0	1.1	0.27	15	0.0	947	70 R	
S32	16:00		494322	2.0 R	0.49	15	0.0	2.9 R	0.72	15	0.0	70 R	944	
S33	16:30		522143	0.5	0.14	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	63	944	
S34	17:00		477995	0.7	0.16	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	58	945	
S35	17:30		484741	0.5	0.13	15	0.0	2.7 R	0.67	15	0.0	56	946	
S36	18:00		363116	0.5	0.09	15	0.0	3.1 R	0.57	15	0.0	48	946	
S37	18:30		349412	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	945	
S38	19:00		333133	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	945	
S39	19:30		331900	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	57	945	
S40	20:00		340772	0.5	0.08	15	0.0	1.1	0.18	15	0.0	56	946	
S41	20:30		352129	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	946	
S42	21:00		356826	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	946	
S43	21:30		350242	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	947	
S44	22:00		356902	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	49	948	
S45	22:30		357384	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	948	
S46	23:00		373584	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	948	
S47	23:30		400582	0.3	0.07	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	48	949	
S48	24:00		438259	1.3 R	0.29	15	0.0	2.4 R	0.53	15	0.0	57	949	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	421041	0.8	8.08	5	0.0	1.2	12.73	5	0.0	57	946
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				329088	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	943
Time				02:30	20:30	00:30	00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	00:30	15:30	
HAV Max (steady state)				527658	2.0	0.49	15	0.0	3.5	0.72	15	0.0	71	949
Time				15:00	16:00	00:30	00:30	13:00	16:00	00:30	00:30	10:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.