

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		362053	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	958	
S02	01:00		361226	0.7	0.13	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	49	957	
S03	01:30		368405	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	957	
S04	02:00		353139	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	957	
S05	02:30		347735	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	957	
S06	03:00		362067	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	957	
S07	03:30		364697	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	957	
S08	04:00		416367	0.5	0.11	15	0.0	1.2	0.25	15	0.0	52	956	
S09	04:30		514314	0.8	0.21	15	0.0	1.3	0.33	15	0.0	51	956	
S10	05:00		476500	0.9	0.21	15	0.0	1.9 R	0.46	15	0.0	60	956	
S11	05:30		464024	2.1 R	0.49	15	0.0	2.4 R	0.56	15	0.0	65	956	
S12	06:00		507546	0.8	0.20	15	0.0	1.1	0.27	15	0.0	60	955	
S13	06:30		374099	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	53	956	
S14	07:00		314263	0.4	0.06	15	0.0	1.2	0.19	15	0.0	55	956	
S15	07:30		310275	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	955	
S16	08:00		323479	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	955	
S17	08:30		365881	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	41	955	
S18	09:00		378537	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	43	954	
S19	09:30		368756	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	44	954	
S20	10:00		373998	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	954	
S21	10:30		386518	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	953	
S22	11:00		374649	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	48	952	
S23	11:30		377188	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	952	
S24	12:00		384021	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	950	
S25	12:30		380867	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	951	
S26	13:00		380914	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	51	951	
S27	13:30		396765	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	950	
S28	14:00		354006	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	55	949	
S29	14:30		392461	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	948	
S30	15:00		356484	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	948	
S31	15:30		381840	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	948		
S32	16:00		384431	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	56	947	
S33	16:30		394751	0.5	0.09	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	57	947	
S34	17:00		386482	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	946	
S35	17:30		404621	0.5	0.10	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	55	946	
S36	18:00		456967	0.8	0.18	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	57	946	
S37	18:30		488620	0.9	0.20	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	68 R	946	
S38	19:00		456822	1.3 R	0.30	15	0.0	1.4	0.33	15	0.0	73 R	946	
S39	19:30		502565	1.1 R	0.27	15	0.0	2.6 R	0.64	15	0.0	62	946	
S40	20:00		413840	0.5	0.11	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	60	947	
S41	20:30		353841	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	947	
S42	21:00		355969	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	47	948	
S43	21:30		355082	0.4	0.06	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	45	945	
S44	22:00		370077	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	948	
S45	22:30		355292	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	949	
S46	23:00		364868	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	949	
S47	23:30		387081	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	44	949	
S48	24:00		369085	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	949	
DAV Average/ Sum			388614	0.5	4.74	5	0.0	0.7	6.93	5	0.0	52	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			310275	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	946	
Time			07:30	08:30	07:30	00:30	00:30	12:00	22:30	00:30	00:30	08:30	18:00	
HAV Max (steady state)			514314	2.1	0.49	15	0.0	2.6	0.64	15	0.0	73	958	
Time			04:30	05:30	05:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.