

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar		
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA				
S01	00:30		595244	16	4.64	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.7	1.11	50	0.0	56	966		
S02	01:00		611566	180	55.11	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.7	1.13	50	0.0	52	966		
S03	01:30		600316	629 R	188.85	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.5	1.04	50	0.0	59	965		
S04	02:00		607761	90	27.45	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	60	965		
S05	02:30		600306	537 R	161.22	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.4	1.63	50	0.0	60	965		
S06	03:00		624784	316	98.65	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	63 R	965		
S07	03:30		608970	357 R	108.67	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.4	1.04	50	0.0	62 R	965		
S08	04:00		631430	336	106.07	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	62 R	965		
S09	04:30		602396	44	13.16	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	58	966		
S10	05:00		601368	623 R	187.25	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.5	1.34	50	0.0	57	966		
S11	05:30		639178	311	99.52	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	63 R	966		
S12	06:00		579332	289	83.82	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.8	1.10	50	0.0	59	966		
S13	06:30		629876	541 R	170.38	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	61 R	965		
S14	07:00		589243	41	12.17	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	60	966		
S15	07:30		602809	3	0.78	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	47	967		
S16	08:00		613137	320	98.12	----	0	0.7	0.20	15	0.0	7.7	2.36	50	0.0	53	967		
S17	08:30		607658	932 R	283.23	----	0	0.7	0.22	15	0.0	8.1	2.46	50	0.0	64 R	965		
S18	09:00		606662	246	74.64	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	62 R	965		
S19	09:30		572783	696 R	199.21	----	0	0.7	0.21	15	0.0	5.7	1.62	50	0.0	66 R	965		
S20	10:00		602850	238	71.71	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	65 R	965		
S21	10:30		622661	516 R	160.69	----	0	0.7	0.22	15	0.0	5.9	1.84	50	0.0	68 R	965		
S22	11:00		576939	472 R	136.20	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.2	0.64	50	0.0	72 R	964		
S23	11:30		619456	485 R	150.16	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	65 R	965		
S24	12:00		607385	208	63.18	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	68 R	965		
S25	12:30		582554	43	12.64	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.1	1.49	50	0.0	58	966		
S26	13:00		592604	460 R	136.29	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.6	1.65	50	0.0	68 R	965		
S27	13:30		609498	466 R	141.90	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	71 R	964		
S28	14:00		603091	349 R	105.14	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.2	1.86	50	0.0	68 R	964		
S29	14:30		576059	298	85.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.7	1.93	50	0.0	68 R	964		
S30	15:00		629872	524 R	164.98	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	62 R	964		
S31	15:30		585821	325	95.13	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.1	1.21	50	0.0	67 R	963		
S32	16:00		564849	240	67.67	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.9	1.09	50	0.0	65 R	963		
S33	16:30		602709	90	27.19	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	57	964		
S34	17:00		602763	191	57.63	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	61 R	964		
S35	17:30		616654	208	64.17	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	60	964		
S36	18:00		636535	429 R	136.64	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.9	1.24	50	0.0	64 R	964		
S37	18:30		625967	222	69.56	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	67 R	964		
S38	19:00		583624	63	18.25	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.1	1.18	50	0.0	62 R	965		
S39	19:30		627406	583 R	182.82	----	0	0.3	0.11	15	0.0	9.5	2.99	50	0.0	62 R	965		
S40	20:00		610606	301	91.76	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	64 R	965		
S41	20:30		615812	248	76.43	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.0	1.53	50	0.0	65 R	965		
S42	21:00		631331	570 R	179.98	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.2	1.63	50	0.0	68 R	965		
S43	21:30		620679	466 R	144.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	66 R	965		
S44	22:00		625383	509 R	159.13	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.8	1.50	50	0.0	67 R	965		
S45	22:30		627875	261	82.05	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.7	1.16	50	0.0	65 R	965		
S46	23:00		609121	1010 R	307.68	----	10	0.6	0.17	15	0.0	6.5	1.99	50	0.0	67 R	965		
S47	23:30		636346	193	61.54	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	61 R	966		
S48	24:00		608714	383 R	116.61	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.8	1.75	50	0.0	61 R	966		
DAV Average/ Sum			607916	351	5140.63	----	E	351	0.5	7.81	5	0.0	4.0	58.04	50	0.0	63	965	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			564849	3	0.78		0	0.3	0.09	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	47	963		
Time			16:00	07:30	07:30		00:30	18:00	17:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	07:30	15:30		
HAV Max (steady state)			639178	1010	307.68		10	0.7	0.22	15	0.0	9.5	2.99	50	0.0	72	967		
Time			05:30	23:00	23:00		23:00	09:30	09:00	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	11:00	07:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.