

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		635179	131	41.51	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	45	961		
S02	01:00		596298	118	35.23	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	47	960		
S03	01:30		638549	325	103.76	----	0	0.5	0.17	15	0.0	5.4	1.72	50	0.0	51	960		
S04	02:00		644709	150	48.51	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	50	960		
S05	02:30		600834	87	26.12	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.4	1.02	50	0.0	49	959		
S06	03:00		623216	81	25.29	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	53	959		
S07	03:30		684182	62	21.36	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.5	0.86	50	0.0	51	959		
S08	04:00		587362	5	1.42	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.2	0.93	50	0.0	48	959		
S09	04:30		613726	103	31.73	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	46	960		
S10	05:00		597198	263	78.59	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	52	959		
S11	05:30		636041	127	40.30	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	54	958		
S12	06:00		628452	348 R	109.38	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	57	958		
S13	06:30		593452	53	15.68	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	54	958		
S14	07:00		242995	7	0.85	----	0	0.6	0.08	15	0.0	2.5	0.31	50	0.0	47	959		
S15	07:30		130763	8	0.54	----	0	0.6	0.04	15	0.0	2.6	0.17	50	0.0	43	960		
S16	08:00		118482	6	0.36	----	0	0.6	0.03	15	0.0	2.7	0.16	50	0.0	41	960		
S17	08:30		453471	48	10.85	----	0	0.6	0.13	15	0.0	3.8	0.87	50	0.0	41	960		
S18	09:00		623509	50	15.55	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	48	960		
S19	09:30		647012	138	44.65	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.88	50	0.0	51	960		
S20	10:00		605163	50	15.11	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	50	960		
S21	10:30		640286	229	73.26	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.8	1.87	50	0.0	46	961		
S22	11:00		645600	128	41.48	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	49	961		
S23	11:30		633183	196	62.07	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.3 *	1.03	50	0.0 *	53	960		
S24	12:00		621408	85	26.38	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	50	961		
S25	12:30		631130	71	22.47	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	52	960		
S26	13:00		640712	122	39.21	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	59	960		
S27	13:30		593388	10	2.86	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	54	960		
S28	14:00		636893	177	56.25	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	56	960		
S29	14:30		645829	240	77.55	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.91	50	0.0	58	960		
S30	15:00		627348	132	41.33	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	61 R	960		
S31	15:30		606215	54	16.48	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	54	962		
S32	16:00		644436	191	61.57	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	57	962		
S33	16:30		657205	282	92.59	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	60	961		
S34	17:00		609748	84	25.60	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	58	961		
S35	17:30		616888	77	23.90	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	55	962		
S36	18:00		617147	100	30.83	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	59	962		
S37	18:30		660215	150	49.64	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.0	0.67	50	0.0	62 R	962		
S38	19:00		669501	5	1.73	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	56	963		
S39	19:30		772557	2	0.88	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.2	0.86	50	0.0	47	965		
S40	20:00		775981	5	2.00	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.2	0.87	50	0.0	44	965		
S41	20:30		776314	8	3.06	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.3	0.88	50	0.0	41	966		
S42	21:00		683892	99	33.88	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.82	50	0.0	42	966		
S43	21:30		592099	333	98.55	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.9	1.16	50	0.0	55	965		
S44	22:00		636811	187	59.61	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	58	965		
S45	22:30		581537	475 R	137.97	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.87	50	0.0	59	965		
S46	23:00		619529	285	88.41	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	64 R	965		
S47	23:30		612516	423 R	129.48	----	0	0.6	0.17	15	0.0	6.6	2.02	50	0.0	64 R	965		
S48	24:00		600261	494 R	148.22	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	65 R	965		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	603109	142	2114.06	---- E	142	0.5	7.29	5	0.0	2.9	42.13	50	0.0	52	961	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			118482	2	0.36		0	0.4	0.03	15	0.0	2.0	0.16	50	0.0	41	958		
Time			08:00	19:30	08:00		00:30	20:00	08:00	00:30	00:30	18:30	08:00	00:30	00:30	08:30	06:00		
HAV Max (steady state)			776314	494	148.22		0	0.6	0.19	15	0.0	6.6	2.02	50	0.0	65	966		
Time			20:30	24:00	24:00		00:30	07:00	06:00	00:30	00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	24:00	21:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.