

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		626432	273	85.62	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	62 R	966	
S02	01:00		585828	50	14.59	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	58	966	
S03	01:30		624865	321	100.14	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	57	966	
S04	02:00		622003	137	42.73	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	59	966	
S05	02:30		642989	209	67.33	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	56	966	
S06	03:00		619334	194	59.97	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	62 R	965	
S07	03:30		621667	288	89.56	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	60	965	
S08	04:00		626921	135	42.41	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	63 R	965	
S09	04:30		591811	88	25.98	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.64	50	0.0	66 R	965	
S10	05:00		647507	87	28.12	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	62 R	965	
S11	05:30		589476	116	34.10	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	59	965	
S12	06:00		568937	9	2.59	----	0	0.6	0.16	15	0.0	2.2	0.64	50	0.0	55	966	
S13	06:30		617053	38	11.81	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.0	1.25	50	0.0	48	966	
S14	07:00		609650	389 R	118.59	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.1	1.25	50	0.0	55	966	
S15	07:30		647556	493 R	159.50	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	59	965	
S16	08:00		609411	262	79.93	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.0	1.22	50	0.0	61	965	
S17	08:30		640700	381 R	122.18	----	0	0.7	0.21	15	0.0	4.1	1.30	50	0.0	63 R	965	
S18	09:00		601020	90	27.04	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	60	965	
S19	09:30		603560	99	29.92	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	54	966	
S20	10:00		642981	242	77.67	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	57	965	
S21	10:30		594454	128	37.94	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	61	965	
S22	11:00		602572	10	2.93	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	56	965	
S23	11:30		608940	6	1.84	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	50	966	
S24	12:00		617237	168	51.75	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.6	1.42	50	0.0	50	966	
S25	12:30		635637	429 R	136.29	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.8	1.21	50	0.0	57	965	
S26	13:00		656133	349 R	114.63	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	62 R	964	
S27	13:30		622900	311	96.79	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	62 R	964	
S28	14:00		655985	660 R	216.44	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.6	1.50	50	0.0	66 R	963	
S29	14:30		639974	219	70.24	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	67 R	963	
S30	15:00		618576	456 R	141.14	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.1	1.27	50	0.0	69 R	962	
S31	15:30		613364	172	52.88	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	66 R	962	
S32	16:00		601466	233	70.06	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	65 R	962	
S33	16:30		591375	14	4.01	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.70	50	0.0	63 R	962	
S34	17:00		643513	186	59.97	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.62	50	0.0	61 R	962	
S35	17:30		612590	353 R	108.23	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.3	1.01	50	0.0	68 R	962	
S36	18:00		621216	204	63.44	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	69 R	962	
S37	18:30		604371	207	62.64	----	0	0.2	0.07	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	64 R	962	
S38	19:00		609618	389 R	118.53	----	0	0.3	0.08	15	0.0	5.4	1.65	50	0.0	68 R	962	
S39	19:30		629358	466 R	146.65	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.04	50	0.0	72 R	962	
S40	20:00		619260	185	57.34	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	68 R	962	
S41	20:30		626980	558 R	174.77	----	0	0.3	0.11	15	0.0	4.2	1.33	50	0.0	64 R	963	
S42	21:00		648894	466 R	151.16	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	68 R	963	
S43	21:30		621501	281	87.26	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	63 R	963	
S44	22:00		607705	261	79.30	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	65 R	963	
S45	22:30		613659	156	47.76	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	63 R	963	
S46	23:00		600303	4	1.33	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	53	964	
S47	23:30		612269	8	2.46	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.4	1.66	50	0.0	47	964	
S48	24:00		628124	544 R	170.98	----	0	0.4	0.12	15	0.0	14.4 R	4.53	50	0.0	52	964	
DAV Average/ Sum			618702	236	3548.54	—E	236	0.5	7.17	5	0.0	3.2	46.96	50	0.0	61	964	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			568937	4	1.33		0	0.2	0.07	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	47	962	
Time			06:00	23:00	23:00		00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	23:30	18:00	
HAV Max (steady state)			656133	660	216.44		0	0.7	0.21	15	0.0	14.4	4.53	50	0.0	72	966	
Time			13:00	14:00	14:00		00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	19:30	06:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.