

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		347876	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	953	
S02	01:00		462422	0.8	0.19	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	39	953	
S03	01:30		481341	1.8 R	0.44	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	52	953	
S04	02:00		484153	0.8	0.19	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	52	952	
S05	02:30		440236	1.0 R	0.22	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	952	
S06	03:00		458721	2.1 R	0.49	15	0.0	1.8 R	0.40	15	0.0	62	951	
S07	03:30		476363	1.0 R	0.24	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	59	951	
S08	04:00		462406	1.4 R	0.32	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	55	952	
S09	04:30		449624	1.8 R	0.41	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	65	952	
S10	05:00		479006	1.3 R	0.31	15	0.0	2.0 R	0.48	15	0.0	57	952	
S11	05:30		384220	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	952	
S12	06:00		379763	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	952	
S13	06:30		318510	1.1 R	0.17	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	951	
S14	07:00		321164	1.0	0.16	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	51	951	
S15	07:30		301947	0.7	0.10	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	51	951	
S16	08:00		297798	0.8	0.12	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	54	952	
S17	08:30		368218	0.8	0.15	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	53	952	
S18	09:00		425780	0.8	0.16	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	53	952	
S19	09:30		391041	0.6	0.12	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	49	952	
S20	10:00		422245	0.3	0.07	15	0.0	5.7 R	1.20	15	1.2	46	953	
S21	10:30		468330	1.7 R	0.39	15	0.0	4.1 R	0.96	15	0.0	51	953	
S22	11:00		476513	1.1 R	0.26	15	0.0	6.9 R	1.64	15	2.4	55	953	
S23	11:30		408887	0.8	0.16	15	0.0	24.8 R	5.08	15 A	20.3	43	953	
S24	12:00		427045	0.9	0.20	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	45	953	
S25	12:30		452219	2.0 R	0.45	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	60	952	
S26	13:00		484303	0.9	0.23	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	60	952	
S27	13:30		437105	1.1 R	0.25	15	0.0	1.6 R	0.35	15	0.0	49	952	
S28	14:00		443363	2.3 R	0.51	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	59	952	
S29	14:30		476456	1.1 R	0.26	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	65	952	
S30	15:00		404211	0.9	0.17	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	953	
S31	15:30		453929	1.8 R	0.42	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	54	954	
S32	16:00		470173	1.5 R	0.36	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	62	954	
S33	16:30		499230	0.5	0.12	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	53	954	
S34	17:00		387812	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	954	
S35	17:30		462682	1.5 R	0.35	15	0.0	1.8 R	0.42	15	0.0	54	954	
S36	18:00		453932	1.6 R	0.37	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	66	954	
S37	18:30		442462	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	55	955	
S38	19:00		437651	1.2 R	0.27	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	53	955	
S39	19:30		452169	2.3 R	0.53	15	0.0	2.2 R	0.51	15	0.0	65	956	
S40	20:00		453722	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	58	956	
S41	20:30		366478	0.8	0.15	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	957	
S42	21:00		376147	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	48	957	
S43	21:30		382428	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	47	957	
S44	22:00		388010	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	957	
S45	22:30		383736	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	957	
S46	23:00		381737	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	958	
S47	23:30		379948	0.5	0.10	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	45	958	
S48	24:00		395780	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	958	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	420818	1.0	10.37	5	0.0	1.5	15.34	5	0.0	52	954
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			297798	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	951	
Time			08:00	00:30	00:30	00:30	00:30	23:00	00:30	00:30	00:30	00:30	03:30	
HAV Max (steady state)			499230	2.3	0.53	15	0.0	24.8	5.08	15	20.3	66	958	
Time			16:30	19:30	19:30	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	11:30	18:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.