

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		380872	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	958	
S02	01:00		377122	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	958	
S03	01:30		366117	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	959	
S04	02:00		384057	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S05	02:30		383333	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	959	
S06	03:00		367146	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	959	
S07	03:30		379432	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	959	
S08	04:00		374768	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	959	
S09	04:30		382393	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	959	
S10	05:00		381050	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	959	
S11	05:30		386492	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	959	
S12	06:00		361836	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	959	
S13	06:30		334850	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	959	
S14	07:00		373521	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
S15	07:30		377642	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	959	
S16	08:00		379957	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	959	
S17	08:30		367130	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	960	
S18	09:00		366418	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S19	09:30		361235	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	959	
S20	10:00		322672	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S21	10:30		368864	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	958	
S22	11:00		376674	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	958	
S23	11:30		392795	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	957	
S24	12:00		364386	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	957	
S25	12:30		390817	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	957	
S26	13:00		381043	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	957	
S27	13:30		387985	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	956	
S28	14:00		393466	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	956	
S29	14:30		389798	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	955	
S30	15:00		385506	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	954	
S31	15:30		408114	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	954	
S32	16:00		390272	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S33	16:30		395666	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	954	
S34	17:00		393568	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	954	
S35	17:30		400590	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	955	
S36	18:00		398960	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	955	
S37	18:30		368649	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	956	
S38	19:00		383254	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	956	
S39	19:30		407729	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	956	
S40	20:00		345062	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	957	
S41	20:30		378920	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	958	
S42	21:00		368584	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	958	
S43	21:30		392409	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.04	15	0.0	47	958	
S44	22:00		385082	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	958	
S45	22:30		388355	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	958	
S46	23:00		380032	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	958	
S47	23:30		377997	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	958	
S48	24:00		381095	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	43	958	
DAV Average/ Sum			379244	0.4	3.29	5	0.0	0.2	2.05	5	0.0	46	957	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			322672	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	954	
Time			10:00	09:30	09:30	00:30	00:30	08:30	06:30	00:30	00:30	06:00	16:00	
HAV Max (steady state)			408114	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	960	
Time			15:30	13:00	18:00	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	13:30	08:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.