

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				prah new				CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark
				m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%						
S01	00:30		956	8.7	51.810	----	0	3	15	0.0	3	15	0.0	6.5	61.033	14.1	37	961			
S02	01:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S03	01:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S04	02:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S05	02:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S06	03:00		1506	7.6	71.348	----	0	10	15	6.0	9	15	4.6	7.6	112.661	11.0	32	963			
S07	03:30		456	1.5	4.289	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.1	4.759	15.5	36	962			
S08	04:00		1647 *	10.3 *	106.515	----	0 *	16 *	15	11.3 *	15 *	15	10.2 *	7.6 *	123.313	12.2 *	38 *	964 *			
S09	04:30		571	1.6	5.841	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.6	8.918	17.4	41	962			
S10	05:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S11	05:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S12	06:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S13	06:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S14	07:00		2311 *	2.0 *	28.384	----	0 *	19 *	15	14.6 *	15 *	15	10.9 *	1.5 *	34.322	13.0 *	30 *	963 *			
S15	07:30		374 *	2.0 *	4.768	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	2.3 *	8.255	12.1 *	33 *	961 *			
S16	08:00		1902 *	1.9 *	22.926	----	0 *	15 *	15	10.1 *	13 *	15	8.4 *	9.1 *	170.549	----	32 *	962 *			
S17	08:30		896	3.1	17.545	----	0	2	15	0.0	3	15	0.0	3.9	33.860	17.9	37	961			
S18	09:00		824	2.0	10.056	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.3	10.750	18.2	42	961			
S19	09:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S20	10:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S21	10:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S22	11:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S23	11:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S24	12:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S25	12:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S26	13:00		776	3.8	18.661	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	4.1	31.472	13.9	32	960			
S27	13:30		1559 *	4.5 *	43.413	----	0 *	18 *	15	13.1 *	14 *	15	9.1 *	3.7 *	56.354	12.6 *	32 *	962 *			
S28	14:00		670	7.6	31.706	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	5.8	38.072	14.8	36	960			
S29	14:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S30	15:00		1713	9.6	103.273	----	0	11	15	7.0	11	15	6.3	8.3	139.656	10.6	36	960			
S31	15:30		328 *	1.5 *	3.037	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.1 *	3.595	17.3 *	39 *	958 *			
S32	16:00		1662 *	11.6 *	119.968	----	0 *	16 *	15	11.1 *	15 *	15	10.5 *	8.2 *	134.133	10.8 *	38 *	960 *			
S33	16:30		211 *	1.7 *	2.223	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.5 *	3.082	19.2 *	39 *	958 *			
S34	17:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S35	17:30		781	2.6	12.588	----	0	2	15	0.0	3	15	0.0	5.2	39.707	14.4	37	957			
S36	18:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S37	18:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S38	19:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S39	19:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S40	20:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S41	20:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S42	21:00		773	2.9	14.033	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	6.1	45.880	17.9 *	31	958			
S43	21:30		1061	2.2	14.739	----	0	9	15	4.8	8	15	3.8	1.9	20.166	16.6	36	958			
S44	22:00		2329	1.4	20.213	----	0	22	15L	17.2	15	15	10.1	0.6	13.882	18.3	38	959			
S45	22:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S46	23:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S47	23:30	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
S48	24:00	--	----	N	----	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
DAV Average/ Sum			21 Stat.	1110	4.3	707.345	----	E	4	7	10	4.5	6	10	3.4	4.2	1094.392	14.9	36	960	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	95.2 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)				211	1.4	2.223	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.6	3.082	10.6	30	957		
Time				16:30	22:00	16:30	00:30	16:30	00:30	00:30	16:30	00:30	00:30	22:00	16:30	15:00	07:00	17:30			
HAV Max (steady state)				2329	11.6	119.968	----	0	22	15	17.2	15	15	10.9	9.1	170.549	19.2	42	964		
Time				22:00	16:00	16:00	00:30	22:00	00:30	22:00	07:00	00:30	07:00	08:00	08:00	16:30	09:00	04:00			
Uncertainty mass (%)																					

Operation Hours: 10.5, Steady Op Hours: 10.5, Availability O2: 95.2 %

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.