

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
			m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C	mbar		
S01	00:30		1465	2.0	18.260	----	0	6	15	1.3	5	15	0.6	1.6	22.356	13.5	30	960		
S02	01:00		1557 *	6.9 *	67.030	----	0 *	9 *	15	4.2 *	7 *	15	2.2 *	5.7 *	86.587	14.3 *	31 *	960 *		
S03	01:30		490	2.4	7.470	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.5	11.933	17.7	36	959		
S04	02:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S05	02:30		957	5.8	34.686	----	0	4	15	0.0	3	15	0.0	6.1	57.026	12.9	37	958		
S06	03:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S07	03:30		1434	7.9	70.675	----	0	12	15	7.5	11	15	6.1	6.0	84.427	13.4	37	959		
S08	04:00		190 *	1.5 *	1.751	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.0 *	1.800	20.0 *	37 *	958 *		
S09	04:30		1441	5.5	49.843	----	0	12	15	8.0	11	15	6.6	5.8	81.762	11.5	37	959		
S10	05:00		214 *	1.5 *	2.025	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.3 *	2.685	16.4 *	39 *	958 *		
S11	05:30		1547	7.6	73.323	----	0	15	15	10.2	14	15	9.6	6.4	96.717	12.9	38	959		
S12	06:00		223 *	1.5 *	2.149	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.2 *	2.634	19.7 *	38 *	958 *		
S13	06:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S14	07:00		832	5.4	28.117	----	0	3	15	0.0	3	15	0.0	5.3	43.077	13.4	37	959		
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S16	08:00		2084 *	9.1 *	117.908	----	0 *	19 *	15	14.3 *	14 *	15	9.4 *	6.5 *	133.169	12.3 *	34 *	961 *		
S17	08:30	--	209 *	1.7 *	2.280	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.5 *	3.054	20.0 *	34 *	959 *		
S18	09:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S19	09:30		1584	5.5	54.086	----	0	9	15	4.4	8	15	3.9	6.9	107.199	12.5	33	960		
S20	10:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S21	10:30		1752 *	8.7 *	94.965	----	0 *	12 *	15	7.8 *	10 *	15	5.6 *	6.3 *	108.043	12.5 *	32 *	961 *		
S22	11:00		229 *	1.6 *	2.296	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.4 *	3.232	19.5 *	34 *	960 *		
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S24	12:00		479	4.5	13.588	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	3.6	17.023	15.5	35	960		
S25	12:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S26	13:00		1757 *	7.1 *	77.466	----	0 *	10 *	15	5.9 *	8 *	15	3.9 *	5.7 *	97.981	13.4 *	34 *	961 *		
S27	13:30		282 *	1.4 *	2.525	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.0 *	2.668	19.3 *	36 *	959 *		
S28	14:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S29	14:30		293 *	1.7 *	3.202	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.8 *	5.127	18.4 *	35 *	958 *		
S30	15:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S31	15:30		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S32	16:00		1144	1.6	11.572	----	0	5	15	0.4	4	15	0.0	1.4	15.250	16.4	33	958		
S33	16:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S34	17:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00		1542 *	1.8 *	17.408	----	0 *	7 *	15	2.7 *	7 *	15	2.3 *	1.8 *	27.296	14.0 *	31 *	960 *		
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30		840	3.8	20.006	----	0	2	15	0.0	4	15	0.0	4.8	39.332	18.2 *	36	961		
S40	20:00		589 *	2.3 *	8.476	----	0 *	2 *	15	0.0 *	2 *	15	0.0 *	2.1 *	12.352	17.9 *	41 *	961 *		
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00		2484 *	8.3 *	128.563	----	0 *	16 *	15	11.5 *	15 *	15	10.2 *	10.0 *	242.908	10.3 *	29 *	962 *		
S47	23:30		741	2.0	9.121	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	2.5	18.207	15.5	34	960		
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum			26 Stat.	1014	4.2	918.792	----	E	4	6	10	2.9	5	10	2.2	3.8	1323.846	15.4	35	960
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			190	1.4	1.751		0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.0	1.800	10.3	29	958		
Time			04:00	13:30	04:00		00:30	04:00	00:30	01:30	04:00	00:30	01:30	04:00	04:00	23:00	23:00	14:30		
HAV Max (steady state)			2484	9.1	128.563		0	19	15	14.3	15	15	10.2	10.0	242.908	20.0	41	962		
Time			23:00	08:00	23:00		00:30	08:00	00:30	08:00	23:00	00:30	23:00	23:00	23:00	08:30	20:00	23:00		
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 13.0, Steady Op Hours: 13.0, Availability O2: 100.0 %

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.