

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		335796	417 R	70.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.3	0.72	50	0.0	45 R	929	
S02	01:00		334636	160	26.83	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	45 R	929	
S03	01:30		330335	322 R	53.17	----	0	0.3	0.06	15	0.0	7.1	1.18	50	0.0	48 R	929	
S04	02:00		329570	154	25.43	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	48 R	929	
S05	02:30		329738	294 R	48.44	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.9	0.64	50	0.0	47 R	928	
S06	03:00		328380	136	22.30	----	0	0.6	0.09	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	49 R	928	
S07	03:30		329257	281 R	46.22	----	0	0.3	0.05	15	0.0	5.3	0.87	50	0.0	48 R	928	
S08	04:00		327085	206	33.71	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	50 R	929	
S09	04:30		328179	265 R	43.55	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.3	0.71	50	0.0	49 R	929	
S10	05:00		327573	159	26.05	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	50 R	929	
S11	05:30		330163	131	21.68	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	47 R	929	
S12	06:00		329049	212	34.84	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	48 R	929	
S13	06:30		329652	112	18.39	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.32	50	0.0	48 R	929	
S14	07:00		331316	180	29.84	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.8	0.62	50	0.0	47 R	929	
S15	07:30		329560	286 R	47.21	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	48 R	929	
S16	08:00		332920	113	18.81	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	46 R	929	
S17	08:30		329656	302 R	49.76	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.5	0.58	50	0.0	48 R	929	
S18	09:00		330369	136	22.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	48 R	930	
S19	09:30		329837	263 R	43.39	----	0	0.5	0.08	15	0.0	5.3	0.87	50	0.0	48 R	930	
S20	10:00		326371	289 R	47.18	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.6	0.58	50	0.0	51 R	930	
S21	10:30		327511	118	19.39	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	50 R	930	
S22	11:00		323761	291 R	47.15	----	0	0.8	0.12	15	0.0	5.1	0.83	50	0.0	53 R	931	
S23	11:30		325335	133	21.67	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	53 R	931	
S24	12:00		325252	265 R	43.12	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.4	0.55	50	0.0	52 R	930	
S25	12:30		323860	163	26.35	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.30	50	0.0	54 R	930	
S26	13:00		324731	308 R	50.00	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	52 R	930	
S27	13:30		324326	144	23.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.30	50	0.0	52 R	930	
S28	14:00		325202	155	25.19	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	52 R	930	
S29	14:30		323086	182	29.34	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	54 R	930	
S30	15:00		324960	160	26.05	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	52 R	930	
S31	15:30		322521	222	35.80	----	0	0.6	0.10	15	0.0	0.7	0.27	50	0.0	55 R	930	
S32	16:00		324385	107	17.39	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	53 R	930	
S33	16:30		324902	227	36.81	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	52 R	930	
S34	17:00		324279	82	13.35	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	53 R	930	
S35	17:30		330287	5	0.83	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	49 R	930	
S36	18:00		334321	3	0.53	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	45 R	930	
S37	18:30		337358	3	0.46	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	42 R	930	
S38	19:00		339364	2	0.39	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	931	
S39	19:30		349794	1	0.26	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	39	935	
S40	20:00		354959	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	938	
S41	20:30		362851	3	0.54	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.4	0.62	50	0.0	38	943	
S42	21:00		364266	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.0	0.55	50	0.0	37	943	
S43	21:30		355337	34	6.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	36	937	
S44	22:00		341953	195	33.40	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	39	932	
S45	22:30		338898	255 R	43.29	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	43 R	932	
S46	23:00		337373	146	24.57	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.4	0.73	50	0.0	44 R	932	
S47	23:30		337543	245 R	41.28	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	932	
S48	24:00		335818	35	5.89	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	45 R	932	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	332577	165	1301.69	----E	165	0.5	3.71	5	0.0	3.0	23.68	50	0.0	47	931
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				322521	0	0.00		0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.27	50	0.0	36	928
Time				15:30	20:00	20:00		00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	21:30	03:30
HAV Max (steady state)				364266	417	70.00		0	0.8	0.13	15	0.0	7.1	1.18	50	0.0	55	943
Time				21:00	00:30	00:30		00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	15:30	21:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		32	
S02	01:00		32	
S03	01:30		32	
S04	02:00		33	
S05	02:30		33	
S06	03:00		34	
S07	03:30		34	
S08	04:00		34	
S09	04:30		35	
S10	05:00		35	
S11	05:30		35	
S12	06:00		34	
S13	06:30		34	
S14	07:00		34	
S15	07:30		34	
S16	08:00		33	
S17	08:30		33	
S18	09:00		34	
S19	09:30		34	
S20	10:00		35	
S21	10:30		35	
S22	11:00		36	
S23	11:30		37	
S24	12:00		38	
S25	12:30		38	
S26	13:00		38	
S27	13:30		37	
S28	14:00		37	
S29	14:30		37	
S30	15:00		37	
S31	15:30		37	
S32	16:00		37	
S33	16:30		37	
S34	17:00		38	
S35	17:30		38	
S36	18:00		39	
S37	18:30		38	
S38	19:00		38	
S39	19:30		37	
S40	20:00		36	
S41	20:30		35	
S42	21:00		34	
S43	21:30		33	
S44	22:00		32	
S45	22:30		32	
S46	23:00		32	
S47	23:30		32	
S48	24:00		32	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			32	
Time			22:30	
HAV Max (steady state)			39	
Time			18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.