

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		342748	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	955	
S02	01:00		368872	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	955	
S03	01:30		380071	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	955	
S04	02:00		374508	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	955	
S05	02:30		384437	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	954	
S06	03:00		389945	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	47	954	
S07	03:30		380169	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	954	
S08	04:00		328830	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	955	
S09	04:30		376517	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	954	
S10	05:00		375883	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	954	
S11	05:30		386442	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	954	
S12	06:00		368921	0.9	0.17	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	955	
S13	06:30		323142	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	955	
S14	07:00		385422	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	955	
S15	07:30		382088	0.7	0.13	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	955	
S16	08:00		380661	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	955	
S17	08:30		377038	0.7	0.13	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	956	
S18	09:00		375685	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	955	
S19	09:30		380350	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	955	
S20	10:00		373502	0.9	0.17	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	955	
S21	10:30		372807	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	955	
S22	11:00		392109	0.9	0.18	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	955	
S23	11:30		398590	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	955	
S24	12:00		381990	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	954	
S25	12:30		392088	0.9	0.18	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	954	
S26	13:00		384632	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	953	
S27	13:30		399918	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	953	
S28	14:00		381964	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	953	
S29	14:30		308027	1.4 R	0.22	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	953	
S30	15:00		310171	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	953	
S31	15:30		304194	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	54	953	
S32	16:00		377886	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	52	953	
S33	16:30		449354	1.4 R	0.32	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	57	953	
S34	17:00		450255	1.9 R	0.42	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	72 R	953	
S35	17:30		472830	1.5 R	0.35	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	68	953	
S36	18:00		487175	0.7	0.16	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	59	953	
S37	18:30		412103	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	955	
S38	19:00		379235	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	956	
S39	19:30		389511	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	44	957	
S40	20:00		381720	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	957	
S41	20:30		385711	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	958	
S42	21:00		386456	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	958	
S43	21:30		387329	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	958	
S44	22:00		383407	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S45	22:30		391443	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
S46	23:00		382578	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	959	
S47	23:30		388144	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	959	
S48	24:00		384719	0.8	0.16	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	959	
DAV Average/ Sum			382324	0.5	4.98	5	0.0	0.3	2.65	5	0.0	47	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			304194	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	953	
Time			15:30	22:30	04:00	00:30	00:30	08:00	06:30	00:30	00:30	23:00	15:30	
HAV Max (steady state)			487175	1.9	0.42	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	72	959	
Time			18:00	17:00	00:30	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	17:00	22:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.