

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		386015	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	959	
S02	01:00		385472	1.4 R	0.27	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	959	
S03	01:30		388334	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	958	
S04	02:00		381132	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	959	
S05	02:30		372530	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	959	
S06	03:00		378736	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	958	
S07	03:30		374252	0.9	0.17	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	958	
S08	04:00		386607	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	958	
S09	04:30		389224	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	958	
S10	05:00		435053	1.7 R	0.37	15	0.0	1.1	0.23	15	0.0	45	958	
S11	05:30		464802	2.0 R	0.47	15	0.0	2.0 R	0.46	15	0.0	58	958	
S12	06:00		470997	2.8 R	0.65	15	0.0	1.7 R	0.41	15	0.0	58	958	
S13	06:30		487404	0.9	0.22	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	56	958	
S14	07:00		388492	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	958	
S15	07:30		404630	0.7	0.14	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	48	958	
S16	08:00		382951	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	958	
S17	08:30		382859	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	958	
S18	09:00		375055	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	958	
S19	09:30		314956	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	958	
S20	10:00		360116	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	956	
S21	10:30		371216	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	956	
S22	11:00		346308	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	956	
S23	11:30		383020	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	956	
S24	12:00		373813	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	956	
S25	12:30		368580	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	956	
S26	13:00		383600	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	956	
S27	13:30		379771	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	955	
S28	14:00		373799	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	954	
S29	14:30		336027	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	53	954	
S30	15:00		393685	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	953	
S31	15:30		340819	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	953	
S32	16:00		377366	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	953	
S33	16:30		380044	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	953	
S34	17:00		386448	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	52	953	
S35	17:30		383019	0.7	0.14	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	952	
S36	18:00		399859	0.8	0.15	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	952	
S37	18:30		415352	0.5	0.10	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	49	953	
S38	19:00		451433	1.7 R	0.38	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	58	953	
S39	19:30		463259	1.4 R	0.33	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	64	953	
S40	20:00		484281	1.2 R	0.30	15	0.0	1.4	0.34	15	0.0	57	953	
S41	20:30		380625	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	954	
S42	21:00		386125	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	954	
S43	21:30		380436	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	954	
S44	22:00		386129	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	39	955	
S45	22:30		383482	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	954	
S46	23:00		383483	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	955	
S47	23:30		449818	1.0 R	0.23	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	50	954	
S48	24:00		470820	2.6 R	0.61	15	0.0	2.1 R	0.50	15	0.0	67	954	
DAV Average/ Sum			394213	0.7	6.66	5	0.0	0.5	4.59	5	0.0	47	956	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			314956	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	952	
Time			09:30	02:30	02:30	00:30	00:30	03:00	14:30	00:30	00:30	03:00	18:00	
HAV Max (steady state)			487404	2.8	0.65	15	0.0	2.1	0.50	15	0.0	67	959	
Time			06:30	06:00	06:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.