

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		451278	0.5	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	954	
S02	01:00		440282	1.3 R	0.29	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	47	954	
S03	01:30		452870	2.5 R	0.56	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	62	953	
S04	02:00		456525	1.3 R	0.30	15	0.0	2.2 R	0.50	15	0.0	60	953	
S05	02:30		401383	0.9	0.18	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	953	
S06	03:00		456151	2.3 R	0.53	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	61	953	
S07	03:30		473595	0.9	0.21	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	60	953	
S08	04:00		412476	1.0	0.20	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	51	953	
S09	04:30		459643	2.3 R	0.53	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	54	953	
S10	05:00		463940	1.6 R	0.38	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	60	953	
S11	05:30		395914	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	952	
S12	06:00		434778	1.3 R	0.29	15	0.0	1.6	0.35	15	0.0	48	952	
S13	06:30		480366	1.8 R	0.43	15	0.0	1.7 R	0.41	15	0.0	61	952	
S14	07:00		492242	0.7	0.18	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	56	952	
S15	07:30		453930	1.4 R	0.32	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	58	952	
S16	08:00		468247	2.2 R	0.53	15	0.0	2.0 R	0.46	15	0.0	63	952	
S17	08:30		462222	0.9	0.21	15	0.0	1.4	0.33	15	0.0	55	952	
S18	09:00		483578	1.0	0.24	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	952	
S19	09:30		457772	0.5	0.11	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	52	951	
S20	10:00		475444	1.9 R	0.44	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	59	950	
S21	10:30		471983	1.7 R	0.40	15	0.0	2.2 R	0.52	15	0.0	64	951	
S22	11:00		451203	0.9	0.19	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	59	950	
S23	11:30		462861	2.7 R	0.64	15	0.0	1.6	0.36	15	0.0	68 R	950	
S24	12:00		454832	0.6	0.15	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	60	950	
S25	12:30		383494	0.9	0.17	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	52	950	
S26	13:00		456562	1.6 R	0.37	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	59	950	
S27	13:30		460787	2.2 R	0.50	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	67	949	
S28	14:00		475522	1.5 R	0.36	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	60	948	
S29	14:30		467968	2.8 R	0.65	15	0.0	3.1 R	0.72	15	0.0	62	947	
S30	15:00		484805	1.0 R	0.25	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	67	947	
S31	15:30		396429	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	61	947	
S32	16:00		455579	2.8 R	0.64	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	66	947	
S33	16:30		481454	2.4 R	0.58	15	0.0	2.4 R	0.58	15	0.0	69 R	946	
S34	17:00		401878	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	946	
S35	17:30		459739	2.0 R	0.46	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	66	946	
S36	18:00		469027	1.8 R	0.43	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	73 R	946	
S37	18:30		419606	1.2 R	0.24	15	0.0	1.9 R	0.39	15	0.0	63	947	
S38	19:00		368827	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	56	947	
S39	19:30		380253	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	947	
S40	20:00		376765	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	948	
S41	20:30		379544	0.5	0.09	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	45	948	
S42	21:00		372908	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	948	
S43	21:30		371530	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	948	
S44	22:00		368127	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	45	949	
S45	22:30		375639	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	44	949	
S46	23:00		330648	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	950	
S47	23:30		433107	1.3 R	0.29	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	47	950	
S48	24:00		467102	1.9 R	0.44	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	57	949	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	436475	1.3	13.70	5	0.0	0.9	10.22	5	0.0	57	950
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			330648	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	946	
Time			23:00	23:00	23:00	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	23:00	17:30	
HAV Max (steady state)			492242	2.8	0.65	15	0.0	3.1	0.72	15	0.0	73	954	
Time			07:00	14:30	14:30	00:30	00:30	14:30	14:30	00:30	00:30	18:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.