

| SW                     | Time  | Block Flag | F odp   | prah SICK |         |         |         | prah ENVEA |         |         |         | T odp   | P odp   | Remark |
|------------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                        |       |            | m³/h    | mg/m³     | kg      | Limit   | VA      | mg/m³      | kg      | Limit   | VA      | °C      | mbar    |        |
| S01                    | 00:30 |            | 494305  | 0.9       | 0.23    | 15      | 0.0     | 3.0 R      | 0.73    | 15      | 0.0     | 52      | 949     |        |
| S02                    | 01:00 |            | 464607  | 1.8 R     | 0.41    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.16    | 15      | 0.0     | 55      | 949     |        |
| S03                    | 01:30 |            | 475898  | 1.2 R     | 0.29    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.15    | 15      | 0.0     | 63      | 949     |        |
| S04                    | 02:00 |            | 446835  | 0.8       | 0.18    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.09    | 15      | 0.0     | 54      | 949     |        |
| S05                    | 02:30 |            | 448152  | 3.3 R     | 0.74    | 15      | 0.0     | 2.7 R      | 0.60    | 15      | 0.0     | 59      | 949     |        |
| S06                    | 03:00 |            | 487955  | 1.3 R     | 0.32    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.30    | 15      | 0.0     | 60      | 949     |        |
| S07                    | 03:30 |            | 384895  | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 50      | 949     |        |
| S08                    | 04:00 |            | 428389  | 0.8       | 0.17    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.10    | 15      | 0.0     | 48      | 949     |        |
| S09                    | 04:30 |            | 442034  | 2.8 R     | 0.61    | 15      | 0.0     | 1.9 R      | 0.42    | 15      | 0.0     | 59      | 949     |        |
| S10                    | 05:00 |            | 444624  | 0.8       | 0.18    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.21    | 15      | 0.0     | 53      | 949     |        |
| S11                    | 05:30 |            | 395596  | 0.5       | 0.09    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 49      | 950     |        |
| S12                    | 06:00 |            | 444068  | 1.5 R     | 0.34    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.17    | 15      | 0.0     | 53      | 949     |        |
| S13                    | 06:30 |            | 454242  | 2.1 R     | 0.49    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.22    | 15      | 0.0     | 59      | 950     |        |
| S14                    | 07:00 |            | 456815  | 1.2 R     | 0.29    | 15      | 0.0     | 2.4 R      | 0.54    | 15      | 0.0     | 56      | 950     |        |
| S15                    | 07:30 |            | 421181  | 0.8       | 0.17    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.10    | 15      | 0.0     | 53      | 949     |        |
| S16                    | 08:00 |            | 453915  | 2.0 R     | 0.46    | 15      | 0.0     | 1.3        | 0.30    | 15      | 0.0     | 61      | 950     |        |
| S17                    | 08:30 |            | 471600  | 0.7       | 0.17    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.10    | 15      | 0.0     | 57      | 951     |        |
| S18                    | 09:00 |            | 381359  | 1.1 R     | 0.20    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.23    | 15      | 0.0     | 48      | 951     |        |
| S19                    | 09:30 |            | 366664  | 0.6       | 0.11    | 15      | 0.0     | 9.6 R      | 1.76    | 15      | 5.1     | 49      | 951     |        |
| S20                    | 10:00 |            | 477348  | 1.9 R     | 0.45    | 15      | 0.0     | 8.0 R      | 1.90    | 15      | 3.5     | 53      | 951     |        |
| S21                    | 10:30 |            | 456839  | 1.5 R     | 0.33    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.23    | 15      | 0.0     | 54      | 951     |        |
| S22                    | 11:00 |            | 498669  | 1.2 R     | 0.29    | 15      | 0.0     | 2.2 R      | 0.56    | 15      | 0.0     | 51      | 951     |        |
| S23                    | 11:30 |            | 450074  | 3.1 R     | 0.70    | 15      | 0.0     | 1.4        | 0.31    | 15      | 0.0     | 61      | 952     |        |
| S24                    | 12:00 |            | 470094  | 1.0       | 0.22    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.13    | 15      | 0.0     | 62      | 952     |        |
| S25                    | 12:30 |            | 434923  | 0.9       | 0.19    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.09    | 15      | 0.0     | 54      | 952     |        |
| S26                    | 13:00 |            | 453965  | 2.3 R     | 0.52    | 15      | 0.0     | 3.0 R      | 0.68    | 15      | 0.0     | 59      | 952     |        |
| S27                    | 13:30 |            | 481910  | 0.7       | 0.17    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.10    | 15      | 0.0     | 57      | 951     |        |
| S28                    | 14:00 |            | 416504  | 0.7       | 0.14    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 50      | 951     |        |
| S29                    | 14:30 |            | 461412  | 2.0 R     | 0.46    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 57      | 951     |        |
| S30                    | 15:00 |            | 454054  | 1.9 R     | 0.44    | 15      | 0.0     | 2.2 R      | 0.51    | 15      | 0.0     | 61      | 951     |        |
| S31                    | 15:30 |            | 445720  | 0.9       | 0.20    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.10    | 15      | 0.0     | 53      | 951     |        |
| S32                    | 16:00 |            | 395410  | 0.4       | 0.09    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.05    | 15      | 0.0     | 52      | 951     |        |
| S33                    | 16:30 |            | 376990  | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 53      | 951     |        |
| S34                    | 17:00 |            | 292399  | 0.6       | 0.09    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.09    | 15      | 0.0     | 51      | 951     |        |
| S35                    | 17:30 |            | 347986  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 46      | 951     |        |
| S36                    | 18:00 |            | 360462  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 41      | 951     |        |
| S37                    | 18:30 |            | 358006  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 40      | 951     |        |
| S38                    | 19:00 |            | 372061  | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.08    | 15      | 0.0     | 40      | 951     |        |
| S39                    | 19:30 |            | 363502  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 40      | 951     |        |
| S40                    | 20:00 |            | 360748  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.03    | 15      | 0.0     | 39      | 951     |        |
| S41                    | 20:30 |            | 346270  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 42      | 951     |        |
| S42                    | 21:00 |            | 302996  | 0.4       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.07    | 15      | 0.0     | 46      | 951     |        |
| S43                    | 21:30 |            | 365161  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 45      | 951     |        |
| S44                    | 22:00 |            | 371989  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 43      | 952     |        |
| S45                    | 22:30 |            | 365529  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.04    | 15      | 0.0     | 41      | 951     |        |
| S46                    | 23:00 |            | 330265  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 38      | 951     |        |
| S47                    | 23:30 |            | 348913  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.03    | 15      | 0.0     | 38      | 951     |        |
| S48                    | 24:00 |            | 350330  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.03    | 15      | 0.0     | 40      | 951     |        |
| DAV Average/ Sum       |       |            | 414035  | 1.0       | 10.64   | 5       | 0.0     | 1.1        | 11.94   | 5       | 0.0     | 51      | 951     |        |
| Availability in %      |       |            | 100.0 % | 100.0 %   | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 %    | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |        |
| HAV Min (steady state) |       |            | 292399  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.2        | 0.03    | 15      | 0.0     | 38      | 949     |        |
| Time                   |       |            | 17:00   | 20:00     | 20:00   | 00:30   | 00:30   | 24:00      | 24:00   | 00:30   | 00:30   | 23:30   | 03:00   |        |
| HAV Max (steady state) |       |            | 498669  | 3.3       | 0.74    | 15      | 0.0     | 9.6        | 1.90    | 15      | 5.1     | 63      | 952     |        |
| Time                   |       |            | 11:00   | 02:30     | 02:30   | 00:30   | 00:30   | 09:30      | 10:00   | 00:30   | 09:30   | 01:30   | 12:30   |        |
| Uncertainty mass (%)   |       |            |         |           |         |         |         |            |         |         |         |         |         |        |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.