

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		340858	223	37.92	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	39	923	
S02	01:00		339288	249 R	42.30	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	40	923	
S03	01:30		339918	360 R	61.11	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	40	923	
S04	02:00		340124	91	15.49	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	40	923	
S05	02:30		340353	150	25.55	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	39	923	
S06	03:00		340634	128	21.77	----	0	0.1	0.02	15	0.0	4.2	0.72	50	0.0	40	923	
S07	03:30		341419	494 R	84.31	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	38	922	
S08	04:00		342433	23	3.90	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	38	922	
S09	04:30		343910	90	15.56	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	36	922	
S10	05:00		341387	94	16.13	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.0	0.68	50	0.0	39	923	
S11	05:30		341682	337 R	57.51	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	923	
S12	06:00		341266	42	7.20	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	40	922	
S13	06:30		340109	125	21.22	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	41 R	923	
S14	07:00		342162	159	27.24	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	39	923	
S15	07:30		343349	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	38	923	
S16	08:00		344565	59	10.20	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	37	923	
S17	08:30		344990	123	21.29	----	0	0.1	0.02	15	0.0	4.8	0.82	50	0.0	37	924	
S18	09:00		344946	206	35.60	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	36	924	
S19	09:30		343286	87	14.87	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	37	924	
S20	10:00		341646	143	24.40	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	39	924	
S21	10:30		342001	201	34.42	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	39	924	
S22	11:00		343171	27	4.64	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	38	924	
S23	11:30		342663	226	38.80	----	0	0.1	0.02	15	0.0	5.3	0.90	50	0.0	39	925	
S24	12:00		341877	321 R	54.94	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	40	925	
S25	12:30		342425	0	13.26	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	38	925	
S26	13:00		341697	129	22.09	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	39	924	
S27	13:30		342810	109	18.66	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	38	924	
S28	14:00		338988	117	19.91	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	39	925	
S29	14:30		338767	167	28.31	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	42 R	925	
S30	15:00		339498	70	11.84	----	0	0.1	0.02	15	0.0	4.4	0.74	50	0.0	41 R	925	
S31	15:30		342427	89	15.30	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	38	924	
S32	16:00		341004	44	7.44	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	39	924	
S33	16:30		338658	87	14.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	40	925	
S34	17:00		337930	134	22.63	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	39	925	
S35	17:30		337102	23	3.91	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40 R	925	
S36	18:00		338815	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	38	924	
S37	18:30		348062	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	34	923	
S38	19:00		349262	0	0.00	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	32	923	
S39	19:30		352771	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	31	924	
S40	20:00		372394	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.45	50	0.0	32	935	
S41	20:30		373178	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	32	935	
S42	21:00		373901	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.41	50	0.0	32	936	
S43	21:30		362412	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	31	930	
S44	22:00		351823	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	31	924	
S45	22:30		351999	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	31	924	
S46	23:00		349184	137	24.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	31	924	
S47	23:30		342634	330 R	56.46	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	37	925	
S48	24:00		342155	72	12.37	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	38	924	
DAV Average/ Sum			344957	116	947.23	----	E	116	0.2	1.33	5	0.0	3.0	24.55	50	0.0	37	925
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			337102	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	31	922	
Time			17:30	07:30	07:30		00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	22:30	19:00	00:30	00:30	22:30	04:00	
HAV Max (steady state)			373901	494	84.31		0	0.4	0.07	15	0.0	5.3	0.90	50	0.0	42	936	
Time			21:00	03:30	03:30		00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	14:30	21:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		30	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		29	
S18	09:00		29	
S19	09:30		29	
S20	10:00		29	
S21	10:30		29	
S22	11:00		29	
S23	11:30		30	
S24	12:00		30	
S25	12:30		30	
S26	13:00		30	
S27	13:30		30	
S28	14:00		30	
S29	14:30		30	
S30	15:00		30	
S31	15:30		31	
S32	16:00		31	
S33	16:30		30	
S34	17:00		30	
S35	17:30		29	
S36	18:00		29	
S37	18:30		29	
S38	19:00		28	
S39	19:30		28	
S40	20:00		27	
S41	20:30		27	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			27	
Time			22:30	
HAV Max (steady state)			31	
Time			00:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.