

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		358099	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	951	
S02	01:00		310572	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	951	
S03	01:30		332011	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	951	
S04	02:00		368769	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	950	
S05	02:30		330139	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	951	
S06	03:00		340019	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	950	
S07	03:30		348466	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	950	
S08	04:00		356780	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	950	
S09	04:30		342344	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	950	
S10	05:00		347790	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	950	
S11	05:30		350506	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	950	
S12	06:00		296255	0.6	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	950	
S13	06:30		284794	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	951	
S14	07:00		299266	0.6	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	951	
S15	07:30		341266	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	951	
S16	08:00		351564	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	951	
S17	08:30		338946	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	951	
S18	09:00		310000	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	950	
S19	09:30		289202	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	951	
S20	10:00		305553	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	951	
S21	10:30		344616	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	951	
S22	11:00		361462	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	951	
S23	11:30		349761	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	950	
S24	12:00		362435	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	950	
S25	12:30		356657	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	950	
S26	13:00		347818	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	951	
S27	13:30		296649	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	950	
S28	14:00		360541	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	950	
S29	14:30		358115	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	950	
S30	15:00		354447	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	949	
S31	15:30		355925	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	949	
S32	16:00		354523	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	949	
S33	16:30		351786	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	949	
S34	17:00		359597	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	950	
S35	17:30		358675	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	950	
S36	18:00		364395	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	950	
S37	18:30		348122	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	951	
S38	19:00		321727	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	951	
S39	19:30		351755	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	951	
S40	20:00		365697	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	951	
S41	20:30		352576	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	951	
S42	21:00		359851	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	952	
S43	21:30		368834	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.03	15	0.0	42	953	
S44	22:00		348396	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	953	
S45	22:30		345110	0.7	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	953	
S46	23:00		346377	0.4	0.06	15	0.0	5.1 R	0.89	15	0.6	43	953	
S47	23:30		352947	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	954	
S48	24:00		356081	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	954	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	342859	0.4	3.07	5	0.0	0.3	2.68	5	0.0	44	951
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			284794	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	949	
Time			06:30	08:30		00:30	00:30	16:30	01:00	00:30	00:30	08:30	16:00	
HAV Max (steady state)			368834	0.7	0.11	15	0.0	5.1	0.89	15	0.6	51	954	
Time			21:30	22:30		00:30	00:30	23:00	23:00	00:30	23:00	20:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.