

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		455378	2.0 R	0.46	15	0.0	1.7 R	0.38	15	0.0	65	959	
S02	01:00		438951	0.6	0.13	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	56	959	
S03	01:30		393065	0.8	0.16	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	51	959	
S04	02:00		403649	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	959	
S05	02:30		436836	1.1 R	0.24	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	51	960	
S06	03:00		460094	1.2 R	0.27	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	57	960	
S07	03:30		441476	0.6	0.14	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	58	959	
S08	04:00		392817	1.0	0.19	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	959	
S09	04:30		393974	0.7	0.15	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	50	959	
S10	05:00		391244	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	960	
S11	05:30		322586	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	960	
S12	06:00		396015	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	960	
S13	06:30		386255	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	959	
S14	07:00		387612	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	959	
S15	07:30		389612	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	960	
S16	08:00		362976	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	960	
S17	08:30		385868	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	959	
S18	09:00		374750	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	51	959	
S19	09:30		383600	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	959	
S20	10:00		386989	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	51	958	
S21	10:30		383172	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	958	
S22	11:00		394298	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	53	959	
S23	11:30		387256	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	55	959	
S24	12:00		406879	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	958	
S25	12:30		394084	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	958	
S26	13:00		385883	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	958	
S27	13:30		386560	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	958	
S28	14:00		391991	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	55	957	
S29	14:30		384074	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	957	
S30	15:00		381908	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	956	
S31	15:30		383346	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	956	
S32	16:00		389294	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	53	955	
S33	16:30		387737	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	51	955	
S34	17:00		392748	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	956	
S35	17:30		394717	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	955	
S36	18:00		401597	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	57	954	
S37	18:30		389320	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	955	
S38	19:00		386714	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	955	
S39	19:30		390513	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	956	
S40	20:00		385467	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	957	
S41	20:30		355344	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	52	957	
S42	21:00		381071	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	958	
S43	21:30		398779	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	50	958	
S44	22:00		385265	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	958	
S45	22:30		391587	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	958	
S46	23:00		396120	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	958	
S47	23:30		398883	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	958	
S48	24:00		405372	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	958	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	393619	0.5	4.79	5	0.0	0.3	2.96	5	0.0	52	958
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				322586	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	954
Time				05:30	22:00	22:00	00:30	00:30	07:30	05:30	00:30	00:30	07:30	18:00
HAV Max (steady state)				460094	2.0	0.46	15	0.0	1.7	0.38	15	0.0	65	960
Time				03:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	06:00
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.