

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		356524	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	954	
S02	01:00		357562	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	954	
S03	01:30		347614	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	954	
S04	02:00		339205	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S05	02:30		361022	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	44	955	
S06	03:00		351827	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	955	
S07	03:30		374615	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	955	
S08	04:00		350946	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	954	
S09	04:30		363913	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	955	
S10	05:00		352638	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	955	
S11	05:30		368843	0.8	0.15	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	955	
S12	06:00		353946	0.7	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	955	
S13	06:30		370928	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	956	
S14	07:00		350177	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	956	
S15	07:30		372493	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	956	
S16	08:00		354070	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	957	
S17	08:30		378921	0.4	0.07	15	0.0	1.7 R	0.33	15	0.0	43	956	
S18	09:00		456346	1.7 R	0.38	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	54	956	
S19	09:30		478525	1.0	0.24	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	59	956	
S20	10:00		485098	0.6	0.15	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	51	956	
S21	10:30		424322	0.7	0.16	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	955	
S22	11:00		454552	1.7 R	0.38	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	63	956	
S23	11:30		460163	0.9	0.22	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	61	957	
S24	12:00		452873	1.4 R	0.31	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	55	957	
S25	12:30		455022	1.6 R	0.37	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	70 R	957	
S26	13:00		462802	0.8	0.19	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	65	956	
S27	13:30		428277	1.2 R	0.25	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	58	955	
S28	14:00		453953	2.1 R	0.47	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	67	955	
S29	14:30		467661	1.4 R	0.34	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	65	955	
S30	15:00		457507	1.0 R	0.23	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	56	955	
S31	15:30		460347	2.5 R	0.58	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	65	955	
S32	16:00		456796	1.4 R	0.33	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	67	955	
S33	16:30		457612	1.4 R	0.31	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	62	955	
S34	17:00		436759	1.5 R	0.33	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	58	955	
S35	17:30		455207	1.8 R	0.42	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	67	955	
S36	18:00		470469	0.8	0.20	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	62	956	
S37	18:30		414494	1.1 R	0.24	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	54	957	
S38	19:00		454494	1.7 R	0.38	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	60	957	
S39	19:30		470402	1.2 R	0.29	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	63	957	
S40	20:00		407265	0.4	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	958	
S41	20:30		410843	1.0 R	0.21	15	0.0	1.3	0.27	15	0.0	53	958	
S42	21:00		452006	1.8 R	0.41	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	62	958	
S43	21:30		471510	1.0 R	0.25	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	61	959	
S44	22:00		456221	0.9	0.21	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	54	959	
S45	22:30		469739	2.3 R	0.53	15	0.0	1.6	0.38	15	0.0	61	959	
S46	23:00		452895	1.4 R	0.32	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	67	959	
S47	23:30		462892	1.1 R	0.26	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	59	959	
S48	24:00		435579	2.1 R	0.46	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	68 R	959	
DAV Average/ Sum			419539	1.0	10.69	5	0.0	0.6	6.45	5	0.0	54	956	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			339205	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	954	
Time			02:00	03:30	07:00	00:30	00:30	07:00	07:00	00:30	00:30	04:00	00:30	
HAV Max (steady state)			485098	2.5	0.58	15	0.0	1.7	0.38	15	0.0	70	959	
Time			10:00	15:30	15:30	00:30	00:30	08:30	22:30	00:30	00:30	12:30	22:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.