

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		378157	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	958	
S02	01:00		409040	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	957	
S03	01:30		393553	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	957	
S04	02:00		369452	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	957	
S05	02:30		392745	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	957	
S06	03:00		392643	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	957	
S07	03:30		404444	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	957	
S08	04:00		315877	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	956	
S09	04:30		317671	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	957	
S10	05:00		353710	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	956	
S11	05:30		393898	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	45	956	
S12	06:00		347107	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	956	
S13	06:30		319283	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	956	
S14	07:00		370858	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	956	
S15	07:30		399613	0.7	0.14	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	42	957	
S16	08:00		328916	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	956	
S17	08:30		398365	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	957	
S18	09:00		396261	0.9	0.17	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	958	
S19	09:30		405544	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	959	
S20	10:00		399742	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S21	10:30		403920	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	959	
S22	11:00		399607	0.7	0.14	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S23	11:30		329104	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	959	
S24	12:00		316663	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	959	
S25	12:30		398645	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
S26	13:00		400255	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
S27	13:30		388394	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
S28	14:00		395537	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	958	
S29	14:30		400355	0.9	0.18	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	958	
S30	15:00		396121	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	957	
S31	15:30		380821	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	957	
S32	16:00		368482	1.4 R	0.25	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	956	
S33	16:30		449507	0.8	0.19	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	46	955	
S34	17:00		483062	0.8	0.19	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	56	956	
S35	17:30		430483	0.6	0.14	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	51	956	
S36	18:00		392980	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	46	957	
S37	18:30		391830	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	46	957	
S38	19:00		467229	1.4 R	0.32	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	50	957	
S39	19:30		474577	1.6 R	0.38	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	61	957	
S40	20:00		474336	0.8	0.19	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	957	
S41	20:30		425792	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	46	958	
S42	21:00		349371	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	958	
S43	21:30		306681	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	38	958	
S44	22:00		362324	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	36	958	
S45	22:30		414293	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	958	
S46	23:00		405779	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	959	
S47	23:30		390296	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	40	959	
S48	24:00		313695	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	960	
DAV Average/ Sum			387396	0.5	4.58	5	0.0	0.3	2.73	5	0.0	45	958	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			306681	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	955	
Time			21:30	12:00	24:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	22:00	16:30	
HAV Max (steady state)			483062	1.6	0.38	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	61	960	
Time			17:00	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.