

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		648561	337 R	109.40	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.9	1.59	50	0.0	56	959	
S02	01:00		618352	21	6.36	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	54	959	
S03	01:30		594580	110	32.80	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.2	1.54	50	0.0	50	959	
S04	02:00		615541	345 R	106.21	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.4	1.65	50	0.0	54	959	
S05	02:30		617095	285	88.05	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	52	959	
S06	03:00		627668	321	100.68	----	0	0.5	0.17	15	0.0	6.2	1.95	50	0.0	55	958	
S07	03:30		629230	379 R	119.38	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	57	958	
S08	04:00		614275	218	66.83	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.1	1.27	50	0.0	57	958	
S09	04:30		601766	399 R	120.00	----	0	0.6	0.17	15	0.0	5.2	1.58	50	0.0	60	958	
S10	05:00		594057	191	56.72	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.8	1.43	50	0.0	58	958	
S11	05:30		621908	486 R	151.08	----	0	0.6	0.18	15	0.0	6.3	1.96	50	0.0	59	958	
S12	06:00		634535	205	65.00	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	60	958	
S13	06:30		575733	7	2.13	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.5	1.02	50	0.0	54	958	
S14	07:00		591116	6	1.65	----	0	0.6	0.16	15	0.0	3.1	0.91	50	0.0	46	959	
S15	07:30		609228	10	2.92	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	42	960	
S16	08:00		621160	8	2.61	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	41	960	
S17	08:30		618667	5	1.41	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	40	960	
S18	09:00		627637	0	0.00	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	40	960	
S19	09:30		655841	331	108.54	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.4	1.76	50	0.0	46	959	
S20	10:00		614943	567 R	174.23	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.8	2.10	50	0.0	54	959	
S21	10:30		579938	80	23.09	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	56	959	
S22	11:00		606825	13	3.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.2	1.57	50	0.0	47	960	
S23	11:30		649793	382 R	124.05	----	0	0.4	0.14	15	0.0	11.5 R	3.72	50	0.0	50	960	
S24	12:00		593557	547 R	162.27	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.5	1.32	50	0.0	62	958	
S25	12:30		617463	457 R	140.99	----	0	0.4	0.14	15	0.0	8.2	2.54	50	0.0	62	958	
S26	13:00		589727	37	10.90	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.4	1.30	50	0.0	57	959	
S27	13:30		608814	247	75.18	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.3	1.62	50	0.0	53	959	
S28	14:00		590194	267	78.73	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.6	1.34	50	0.0	67	958	
S29	14:30		602971	396 R	119.51	----	0	0.4	0.11	15	0.0	8.9	2.68	50	0.0	64	958	
S30	15:00		620560	449 R	139.36	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	68	958	
S31	15:30		588513	87	25.69	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.1	1.20	50	0.0	60	959	
S32	16:00		618898	300	92.90	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.9	1.51	50	0.0	66	958	
S33	16:30		608295	295	89.58	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	65	958	
S34	17:00		617363	299	92.27	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	67	958	
S35	17:30		623809	225	70.13	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	63	958	
S36	18:00		591765	197	58.25	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.8	0.82	50	0.0	68	958	
S37	18:30		647654	122	39.57	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.75	50	0.0	65	959	
S38	19:00		580185	5	1.56	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.70	50	0.0	62	959	
S39	19:30		601914	2 *	0.71	----	0 *	0.3	0.09	15	0.0	2.6 *	0.77	50	0.0 *	55 *	960 *	
S40	20:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00		654800	178	58.19	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.27	50	0.0	50	961	
S43	21:30		623286	169	52.53	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	59	960	
S44	22:00		610091	210	64.03	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.7	1.73	50	0.0	62	960	
S45	22:30		617416	378 R	116.73	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.4	1.66	50	0.0	62	960	
S46	23:00		617233	370 R	114.05	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	58	962	
S47	23:30		601311	146	43.98	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.2	1.25	50	0.0	60	961	
S48	24:00		608919	299	91.02	----	0	0.4	0.14	15	0.0	11.4 R	3.47	50	0.0	61	962	
DAV Average/ Sum			46 Stat.	613113	226	3205.20	----	0.4	6.11	5	0.0	4.5	63.10	50	0.0	57	959	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				575733	0	0.00		0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	40	958
Time				06:30	09:00	09:00		00:30	19:30	00:30	00:30	06:00	01:00	00:30	00:30	09:00	04:30	
HAV Max (steady state)				655841	567	174.23		0	0.6	0.18	15	0.0	11.5	3.72	50	0.0	68	962
Time				09:30	10:00	10:00		00:30	06:30	06:00	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	15:00	24:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 23.0, Steady Op Hours: 23.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.