

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		600370	216	64.90	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.9	1.17	50	0.0	55	962	
S02	01:00		612295	292	89.36	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.7	1.12	50	0.0	58	962	
S03	01:30		598154	265	79.21	----	0	0.5	0.14	15	0.0	8.2	2.45	50	0.0	59	962	
S04	02:00		626570	186	58.38	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.4	1.37	50	0.0	51	963	
S05	02:30		631365	393 R	123.99	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	57	962	
S06	03:00		624524	44	13.71	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	56	963	
S07	03:30		622002	343 R	106.68	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.0	1.23	50	0.0	58	963	
S08	04:00		629844	205	64.62	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	57	963	
S09	04:30		626158	362 R	113.39	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.0	1.27	50	0.0	59	963	
S10	05:00		654286	402 R	131.54	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.3	0.76	50	0.0	58	963	
S11	05:30		602251	100	30.17	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	58	963	
S12	06:00		616471	385 R	118.53	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	62	963	
S13	06:30		601056	212	63.60	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	62	963	
S14	07:00		604244	47	14.06	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.3	1.30	50	0.0	54	964	
S15	07:30		636669	291	92.52	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.1	1.31	50	0.0	61	964	
S16	08:00		636029	401 R	127.49	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	58	964	
S17	08:30		599885	145	43.54	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0	60	964	
S18	09:00		637443	268	85.45	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.5	1.11	50	0.0	61	964	
S19	09:30		642973	294	94.40	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	61	964	
S20	10:00		616831	94	29.03	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	58	965	
S21	10:30		631497	483 R	152.63	----	0	0.5	0.16	15	0.0	6.5	2.05	50	0.0	59	965	
S22	11:00		614082	189	57.97	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	64	965	
S23	11:30		642411	210	67.47	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	62	965	
S24	12:00		597741	175	52.34	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.3	1.59	50	0.0	59	966	
S25	12:30		647553	174	56.35	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	64	965	
S26	13:00		639523	179	57.31	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	66	965	
S27	13:30		603547	48	14.63	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	62	965	
S28	14:00		636589	303	96.34	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.5	1.11	50	0.0	63	965	
S29	14:30		660358	230	75.80	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.86	50	0.0	66	964	
S30	15:00		605766	13	4.09	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	62	965	
S31	15:30		633950	168	53.19	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	62	965	
S32	16:00		620755	170	52.68	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	65	964	
S33	16:30		629690	180	56.76	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	67	964	
S34	17:00		601367	8	2.40	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	61	965	
S35	17:30		640859	233	74.58	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.85	50	0.0	61	965	
S36	18:00		642384	142	45.76	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	63	965	
S37	18:30		611135	48	14.67	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	61	965	
S38	19:00		631337	122	38.66	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	59	966	
S39	19:30		648372	68	22.18	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	57	966	
S40	20:00		636539	145	46.08	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	60	966	
S41	20:30		608388	53	16.14	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	58	966	
S42	21:00		624434	216	67.39	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	61	967	
S43	21:30		657476	184	60.37	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.70	50	0.0	60	967	
S44	22:00		617528	104	32.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.2	1.29	50	0.0	58	967	
S45	22:30		650193	248	80.69	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.0	0.99	50	0.0	58	967	
S46	23:00		687323	140	48.18	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.1	0.74	50	0.0	58	967	
S47	23:30		596746	8	2.35	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.4	1.01	50	0.0	55	968	
S48	24:00		622854	127	39.48	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.7	1.16	50	0.0	51	968	
DAV Average/ Sum			626246	194	2933.31	----	E	194	0.4	6.40	5	0.0	3.1	46.58	50	0.0	60	965
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			596746	8	2.35		0	0.2	0.06	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	51	962	
Time			23:30	23:30	23:30		00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	11:30	10:00	00:30	00:30	24:00	01:00	
HAV Max (steady state)			687323	483	152.63		0	0.5	0.18	15	0.0	8.2	2.45	50	0.0	67	968	
Time			23:00	10:30	10:30		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	16:30	24:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, PR: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.