

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		632962	157	49.62	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	64	965		
S02	01:00		593743	415 R	123.35	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.6	1.97	50	0.0	63	965		
S03	01:30		615542	467 R	143.72	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	66	964		
S04	02:00		626141	289	90.41	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.2	1.63	50	0.0	63	964		
S05	02:30		640280	454 R	145.42	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.4	1.08	50	0.0	67	964		
S06	03:00		619350	316	97.76	----	0	0.5	0.15	15	0.0	8.9	2.76	50	0.0	61	965		
S07	03:30		621597	386 R	120.11	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	63	964		
S08	04:00		627787	244	76.71	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.9	1.84	50	0.0	62	964		
S09	04:30		612345	413 R	126.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	63	964		
S10	05:00		621221	130	40.40	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	61	964		
S11	05:30		591345	18	5.34	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.0	1.18	50	0.0	53	965		
S12	06:00		626513	377 R	118.19	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.6	1.76	50	0.0	56	964		
S13	06:30		619021	397 R	122.80	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	64	964		
S14	07:00		616887	211	65.13	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	59	964		
S15	07:30		610717	382 R	116.49	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	61	964		
S16	08:00		592320	8	2.41	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	58	965		
S17	08:30		641765	249	79.76	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	60	965		
S18	09:00		634644	75	23.94	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	64	965		
S19	09:30		583066	276	80.57	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.5	1.60	50	0.0	61	967		
S20	10:00		626314	107	33.35	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	61	967		
S21	10:30		598002	2	0.50	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	55	968		
S22	11:00		726945	3	0.94	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.2	0.81	50	0.0	50	969		
S23	11:30		515279	8	2.02	----	0	0.4	0.10	15	0.0	2.7	0.69	50	0.0	47	969		
S24	12:00	--	----	----N	----	----N	----	----N	----	----N	----	----N	----	----N	----	----N	----	----N	
S25	12:30		521582	428 R	111.68	----	0	0.4	0.10	15	0.0	12.2 R	3.18	50	0.0	41	969		
S26	13:00		645553	211	67.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.0	1.62	50	0.0	54	967		
S27	13:30		623101	180	56.15	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	58	966		
S28	14:00		603703	414 R	125.11	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	62	965		
S29	14:30		637552	179	57.08	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	62	965		
S30	15:00		660554	8	2.55	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	58	965		
S31	15:30		647932	41	13.43	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	57	965		
S32	16:00		627040	97	30.28	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	59	964		
S33	16:30		582621	3	0.74	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	56	964		
S34	17:00		610103	301	91.67	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	59	964		
S35	17:30		596790	207	61.63	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	69 R	963		
S36	18:00		587329	33	9.73	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	62	964		
S37	18:30		587777	3	0.79	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	55	965		
S38	19:00		611237	9	2.63	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	50	966		
S39	19:30		611547	5	1.51	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	47	966		
S40	20:00		619778	3	1.05	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.8	1.17	50	0.0	44	967		
S41	20:30		617431	2	0.75	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	43	968		
S42	21:00		628453	1	0.39	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	44	968		
S43	21:30		621852	0	0.00	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	43	968		
S44	22:00		627516	0	0.00	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	41	968		
S45	22:30		661614	113	37.45	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.7	1.21	50	0.0	42	968		
S46	23:00		614306	532 R	163.55	----	0	0.3	0.08	15	0.0	10.0	3.06	50	0.0	53	967		
S47	23:30		605700	670 R	202.95	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	60	966		
S48	24:00		597798	358 R	106.88	----	0	0.4	0.12	15	0.0	7.2	2.17	50	0.0	58	967		
DAV Average/ Sum			47 Stat.	615801	195	2811.46	----	E	195	0.4	5.84	5	0.0	3.8	53.93	50	0.0	57	966
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				515279	0	0.00			0	0.2	0.07	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	41	963
Time				11:30	21:30	21:30			00:30	22:30	00:30	00:30	16:00	18:30	00:30	00:30	12:30	17:30	
HAV Max (steady state)				726945	670	202.95			0	0.5	0.17	15	0.0	12.2	3.18	50	0.0	69	969
Time				11:00	23:30	23:30			00:30	07:30	08:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	17:30	11:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.