

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		632992	551 R	174.47	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.6	1.45	50	0.0	55	968		
S02	01:00		631727	337 R	106.56	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	56	968		
S03	01:30		634530	222	70.42	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.6	1.15	50	0.0	58	967		
S04	02:00		604687	654 R	197.60	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.4	1.02	50	0.0	61	967		
S05	02:30		586609	88	25.91	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.88	50	0.0	61	967		
S06	03:00		636403	182	58.05	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.6	1.15	50	0.0	52	968		
S07	03:30		575275	319	91.81	----	0	0.5	0.15	15	0.0	7.3	2.11	50	0.0	57	967		
S08	04:00		601619	307	92.31	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	61	967		
S09	04:30		626058	277	86.57	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.8	1.49	50	0.0	58	967		
S10	05:00		639969	336	107.42	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	58	967		
S11	05:30		600324	136	40.71	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	59	967		
S12	06:00		640664	161	51.43	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	50	968		
S13	06:30		619384	101	31.25	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	56	967		
S14	07:00		586984	232	68.06	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	61	967		
S15	07:30		616041	148	45.74	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	60	967		
S16	08:00		610789	466 R	142.46	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	62	967		
S17	08:30		584851	36	10.61	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.4	1.01	50	0.0	61	966		
S18	09:00		623319	465 R	144.86	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.4	1.36	50	0.0	56	966		
S19	09:30		617203	516 R	159.28	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.0	1.24	50	0.0	63	966		
S20	10:00		626654	220	68.86	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	64	966		
S21	10:30		601101	661 R	198.62	----	0	0.6	0.17	15	0.0	10.3 R	3.10	50	0.0	65	966		
S22	11:00		604168	287	86.77	----	0	0.5	0.16	15	0.0	6.1	1.85	50	0.0	65	967		
S23	11:30		615196	602 R	185.11	----	0	0.4	0.14	15	0.0	6.5	2.01	50	0.0	64	967		
S24	12:00		606016	560 R	169.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	67	967		
S25	12:30		608201	418 R	127.10	----	0	0.4	0.12	15	0.0	7.4	2.26	50	0.0	66	967		
S26	13:00		629474	544 R	174.46	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.6	1.46	50	0.0	66	966		
S27	13:30		591244	84	24.87	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.1	1.21	50	0.0	66	966		
S28	14:00		612113	521 R	159.50	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.6	1.41	50	0.0	68 R	965		
S29	14:30		614640	270	83.11	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	68 R	965		
S30	15:00		584126	20	5.80	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.0	0.87	50	0.0	62	965		
S31	15:30		653638	290	94.87	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	63	966		
S32	16:00		632591	310	98.10	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	68 R	965		
S33	16:30		600806	247	74.18	----	0	0.2	0.07	15	0.0	6.5	1.97	50	0.0	68	965		
S34	17:00		609210	225	68.43	----	0	0.2	0.07	15	0.0	5.5	1.67	50	0.0	67	964		
S35	17:30		577262	36	10.37	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.1	0.60	50	0.0	60	965		
S36	18:00		611141	441 R	134.84	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	64	965		
S37	18:30		617281	405 R	124.95	----	0	0.2	0.07	15	0.0	4.6	1.43	50	0.0	62	965		
S38	19:00		618431	484 R	149.65	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.8	1.49	50	0.0	65	965		
S39	19:30		621324	121	37.57	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	64	965		
S40	20:00		642696	296	95.22	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	62	965		
S41	20:30		612717	86	26.34	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	58	965		
S42	21:00		634811	347 R	110.09	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.05	50	0.0	61	965		
S43	21:30		596050	419 R	124.91	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	0.95	50	0.0	66	964		
S44	22:00		615436	273	84.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	59	965		
S45	22:30		615615	285	87.81	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	62	965		
S46	23:00		629312	335	105.27	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	67	964		
S47	23:30		626801	237	74.31	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.7	1.46	50	0.0	65	965		
S48	24:00		637445	379 R	120.74	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.16	50	0.0	64	965		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	614894	311	4611.23	----	E	311	0.4	6.43	5	0.0	3.8	55.48	50	0.0	62	966
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				575275	20	5.80		0	0.2	0.05	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	50	964	
Time				03:30	15:00	15:00		00:30	18:00	17:30	00:30	00:30	16:00	17:30	00:30	00:30	06:00	23:00	
HAV Max (steady state)				653638	661	198.62		0	0.6	0.18	15	0.0	10.3	3.10	50	0.0	68	968	
Time				15:30	10:30	10:30		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	14:00	06:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.