

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		346663	81	13.96	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40 R	930	
S02	01:00		346826	138	23.89	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	40 R	931	
S03	01:30		346820	139	24.16	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.7	0.81	50	0.0	41 R	931	
S04	02:00		351224	43	7.48	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	931	
S05	02:30		348010	190	33.08	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40	931	
S06	03:00		346395	27	4.63	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	41 R	931	
S07	03:30		343651	152	26.03	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	43 R	931	
S08	04:00		344132	92	15.84	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	43 R	931	
S09	04:30		342838	160	27.50	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	44 R	931	
S10	05:00		343339	169	29.02	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	931	
S11	05:30		343124	61	10.39	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	931	
S12	06:00		341882	224	38.32	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	45 R	931	
S13	06:30		341756	129	22.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	46 R	932	
S14	07:00		344060	28	4.84	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	43 R	932	
S15	07:30		343289	150	25.74	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	44 R	932	
S16	08:00		350576	193	33.86	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	932	
S17	08:30		349261	82	14.33	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	38	932	
S18	09:00		348466	157	27.44	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	39	932	
S19	09:30		348313	155	27.02	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	933	
S20	10:00		349607	43	7.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	37	933	
S21	10:30		348022	236	41.06	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	39	933	
S22	11:00		346194	114	19.67	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	41 R	934	
S23	11:30		347839	123	21.44	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	40	934	
S24	12:00		348081	110	19.11	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	39	934	
S25	12:30		345814	113	19.52	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	41 R	935	
S26	13:00		344982	114	19.64	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	43 R	934	
S27	13:30		345181	25	4.31	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	42 R	934	
S28	14:00		345377	127	21.92	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	42 R	934	
S29	14:30		343260	119	20.37	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	44 R	934	
S30	15:00		343915	10	1.70	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	43 R	934	
S31	15:30		344490	83	14.25	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	42 R	934	
S32	16:00		343317	104	17.86	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	934	
S33	16:30		343306	118	20.24	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	45 R	934	
S34	17:00		346009	1	0.22	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	42 R	934	
S35	17:30		346818	125	21.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	41 R	934	
S36	18:00		346369	84	14.49	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	42 R	934	
S37	18:30		347381	32	5.56	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	934	
S38	19:00		348589	69	12.07	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40	934	
S39	19:30		350018	40	6.99	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	39	934	
S40	20:00		348655	86	14.93	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	40 R	935	
S41	20:30		349186	28	4.91	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	935	
S42	21:00		348401	129	22.40	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.30	50	0.0	40	935	
S43	21:30		349612	123	21.42	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	39	935	
S44	22:00		349852	56	9.81	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	39	935	
S45	22:30		349652	117	20.42	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	39	935	
S46	23:00		349801	88	15.46	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	38	936	
S47	23:30		346370	1	0.18	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	38	936	
S48	24:00		352720	55	9.72	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	35	935	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	346655	101	838.37	----E	101	0.3	2.08	5	0.0	2.1	17.63	50	0.0	41	933
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				341756	1	0.18		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	35	930
Time				06:30	23:30	23:30		00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	23:00	16:30	00:30	00:30	24:00	00:30
HAV Max (steady state)				352720	236	41.06		0	0.8	0.13	15	0.0	4.7	0.81	50	0.0	46	936
Time				24:00	10:30	10:30		00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	06:30	23:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		30	
S03	01:30		30	
S04	02:00		30	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		30	
S15	07:30		30	
S16	08:00		30	
S17	08:30		30	
S18	09:00		30	
S19	09:30		30	
S20	10:00		31	
S21	10:30		31	
S22	11:00		32	
S23	11:30		32	
S24	12:00		33	
S25	12:30		34	
S26	13:00		34	
S27	13:30		35	
S28	14:00		35	
S29	14:30		36	
S30	15:00		37	
S31	15:30		37	
S32	16:00		37	
S33	16:30		37	
S34	17:00		37	
S35	17:30		37	
S36	18:00		37	
S37	18:30		37	
S38	19:00		36	
S39	19:30		35	
S40	20:00		34	
S41	20:30		33	
S42	21:00		32	
S43	21:30		32	
S44	22:00		32	
S45	22:30		31	
S46	23:00		31	
S47	23:30		31	
S48	24:00		30	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			06:00	
HAV Max (steady state)			37	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.