

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		335336	97	16.29	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	47 R	930	
S02	01:00		334348	245 R	40.91	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	47 R	930	
S03	01:30		332616	299 R	49.72	----	0	0.6	0.08	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	48 R	930	
S04	02:00		334868	216	36.21	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.3	0.68	50	0.0	46 R	930	
S05	02:30		331634	296 R	49.15	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	49 R	930	
S06	03:00		336005	145	24.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	45 R	930	
S07	03:30		334390	249 R	41.62	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	46 R	930	
S08	04:00		336049	140	23.59	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	45 R	929	
S09	04:30		334530	269 R	45.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	46 R	929	
S10	05:00		335897	83	13.98	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	45 R	929	
S11	05:30		340114	9	1.59	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	40 R	928	
S12	06:00		340397	217	36.96	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	41 R	929	
S13	06:30		335176	293 R	49.13	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	46 R	930	
S14	07:00		339550	124	21.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	43 R	929	
S15	07:30		337568	222	37.39	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	44 R	930	
S16	08:00		338469	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	44 R	929	
S17	08:30		336738	123	20.70	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	44 R	931	
S18	09:00		335820	185	31.02	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	47 R	931	
S19	09:30		338102	167	28.23	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	45 R	932	
S20	10:00		338679	46	7.82	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	932	
S21	10:30		341973	1	0.24	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	41 R	932	
S22	11:00		347584	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	37	932	
S23	11:30		356152	0	0.01	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	35	936	
S24	12:00		367380	6	1.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	37	943	
S25	12:30		352004	123	21.66	----	0	0.4	0.07	15	0.0	6.8	1.21	50	0.0	40	936	
S26	13:00		342674	90	15.45	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	40 R	932	
S27	13:30		340561	139	23.73	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	42 R	932	
S28	14:00		336300	253 R	42.53	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	45 R	932	
S29	14:30		335275	122	20.53	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	45 R	932	
S30	15:00		345689	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	40	934	
S31	15:30		348113	11	1.85	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	37	933	
S32	16:00		345256	63	10.93	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	39	933	
S33	16:30		346327	0	0.00	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	932	
S34	17:00		347643	227	39.43	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	932	
S35	17:30		341767	145	24.74	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	45 R	932	
S36	18:00		347104	20	3.42	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40 R	932	
S37	18:30		350630	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	37	932	
S38	19:00		347486	4	0.74	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	34	933	
S39	19:30		354915	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	32	932	
S40	20:00		346138	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	31	934	
S41	20:30		346131	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	30	935	
S42	21:00		341429	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	32	934	
S43	21:30		335949	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	33	933	
S44	22:00		339077	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	32	933	
S45	22:30		351565	56	9.93	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	32	931	
S46	23:00		342864	412 R	70.57	----	0	0.3	0.05	15	0.0	8.0	1.37	50	0.0	38	932	
S47	23:30		341681	547 R	93.38	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	41 R	932	
S48	24:00		339890	225	38.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.6	0.79	50	0.0	42 R	932	
DAV Average/ Sum			341788	122	993.17	----	E	122	0.3	2.66	5	0.0	2.6	21.15	50	0.0	41	932
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			331634	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	30	928	
Time			02:30	08:00			00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	18:30	05:00	00:30	00:30	20:30	05:30	
HAV Max (steady state)			367380	547	93.38		0	0.7	0.11	15	0.0	8.0	1.37	50	0.0	49	943	
Time			12:00	23:30	23:30		00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	02:30	12:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		34	
S02	01:00		34	
S03	01:30		34	
S04	02:00		34	
S05	02:30		33	
S06	03:00		34	
S07	03:30		33	
S08	04:00		33	
S09	04:30		33	
S10	05:00		32	
S11	05:30		32	
S12	06:00		31	
S13	06:30		30	
S14	07:00		30	
S15	07:30		30	
S16	08:00		30	
S17	08:30		31	
S18	09:00		32	
S19	09:30		33	
S20	10:00		33	
S21	10:30		33	
S22	11:00		32	
S23	11:30		32	
S24	12:00		32	
S25	12:30		32	
S26	13:00		32	
S27	13:30		32	
S28	14:00		33	
S29	14:30		34	
S30	15:00		34	
S31	15:30		34	
S32	16:00		34	
S33	16:30		34	
S34	17:00		34	
S35	17:30		34	
S36	18:00		34	
S37	18:30		34	
S38	19:00		33	
S39	19:30		32	
S40	20:00		32	
S41	20:30		31	
S42	21:00		30	
S43	21:30		30	
S44	22:00		29	
S45	22:30		29	
S46	23:00		28	
S47	23:30		28	
S48	24:00		29	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			28 23:00	
HAV Max (steady state) Time			34 15:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.