

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		351856	292 R	51.30	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.9	0.52	50	0.0	35	935	
S02	01:00		353689	120	21.14	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	35	935	
S03	01:30		350786	104	18.23	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	37	935	
S04	02:00		350334	340 R	59.63	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	38	935	
S05	02:30		349837	42	7.40	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	38	935	
S06	03:00		354618	80	14.24	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	35	935	
S07	03:30		349987	137	23.90	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	37	935	
S08	04:00		349606	190	33.24	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	935	
S09	04:30		350382	150	26.22	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	37	935	
S10	05:00		352326	146	25.79	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	935	
S11	05:30		348961	59	10.24	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	935	
S12	06:00		356599	62	11.02	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	32	935	
S13	06:30		353480	44	7.83	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	34	935	
S14	07:00		348130	130	22.65	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	935	
S15	07:30		349231	83	14.43	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	935	
S16	08:00		348506	245 R	42.77	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	39	935	
S17	08:30		346966	12	2.01	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	39	935	
S18	09:00		351833	179	31.53	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	36	935	
S19	09:30		347870	272 R	47.27	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40	935	
S20	10:00		346787	107	18.50	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	42 R	935	
S21	10:30		345387	338 R	58.36	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.6	0.80	50	0.0	42 R	935	
S22	11:00		345110	133	22.98	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	42 R	935	
S23	11:30		345009	276 R	47.70	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	43 R	935	
S24	12:00		343661	300 R	51.57	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	935	
S25	12:30		343192	191	32.71	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.6	0.79	50	0.0	44 R	935	
S26	13:00		342701	259 R	44.39	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	935	
S27	13:30		342118	59	10.14	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	45 R	935	
S28	14:00		340571	251 R	42.76	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	46 R	935	
S29	14:30		341207	140	23.83	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	46 R	935	
S30	15:00		343632	8	1.44	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	44 R	934	
S31	15:30		341842	148	25.25	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	934	
S32	16:00		340600	169	28.72	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	46 R	934	
S33	16:30		332791	94	15.68	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	49 R	932	
S34	17:00		331033	140	23.14	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.0	0.67	50	0.0	50 R	931	
S35	17:30		335573	12	2.08	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	46 R	931	
S36	18:00		333231	278 R	46.25	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	46 R	931	
S37	18:30		334220	244 R	40.71	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	47 R	931	
S38	19:00		333600	324 R	54.01	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	48 R	931	
S39	19:30		335257	75	12.56	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	46 R	931	
S40	20:00		336016	198	33.24	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	931	
S41	20:30		339365	59	9.97	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	43 R	930	
S42	21:00		337185	233	39.26	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	44 R	931	
S43	21:30		332551	309 R	51.36	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	48 R	930	
S44	22:00		338163	159	26.85	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	930	
S45	22:30		335452	212	35.48	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	46 R	931	
S46	23:00		331014	255 R	42.22	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	49 R	931	
S47	23:30		333687	182	30.37	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	48 R	931	
S48	24:00		333499	247 R	41.20	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	46 R	931	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	343322	168	1383.58	---- E	168	0.3	2.48	5	0.0	2.4	20.06	50	0.0	42	934
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				331014	8	1.44		0	0.1	0.02	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	32	930
Time				23:00	15:00		00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	06:00	20:30	
HAV Max (steady state)				356599	340	59.63		0	0.5	0.09	15	0.0	4.6	0.80	50	0.0	50	935
Time				06:00	02:00	02:00		00:30	24:00	24:00	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	17:00	12:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		29	
S05	02:30		29	
S06	03:00		29	
S07	03:30		29	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		29	
S18	09:00		30	
S19	09:30		30	
S20	10:00		31	
S21	10:30		32	
S22	11:00		33	
S23	11:30		33	
S24	12:00		34	
S25	12:30		34	
S26	13:00		35	
S27	13:30		36	
S28	14:00		36	
S29	14:30		37	
S30	15:00		37	
S31	15:30		38	
S32	16:00		38	
S33	16:30		39	
S34	17:00		39	
S35	17:30		40	
S36	18:00		40	
S37	18:30		39	
S38	19:00		39	
S39	19:30		37	
S40	20:00		36	
S41	20:30		35	
S42	21:00		35	
S43	21:30		34	
S44	22:00		34	
S45	22:30		34	
S46	23:00		34	
S47	23:30		34	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	33	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			28	
Time			06:30	
HAV Max (steady state)			40	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.