

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		349920	119	20.87	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	35	933	
S02	01:00		345623	89	15.41	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	37	933	
S03	01:30		346772	110	19.04	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	37	933	
S04	02:00		349170	107	18.67	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	933	
S05	02:30		350123	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	34	932	
S06	03:00		342415	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	33	934	
S07	03:30		350974	138	24.21	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.9	0.69	50	0.0	32	933	
S08	04:00		351364	197	34.60	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	34	932	
S09	04:30		351081	73	12.73	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	33	932	
S10	05:00		350999	41	7.16	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	32	932	
S11	05:30		349482	59	10.33	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	33	932	
S12	06:00		348698	84	14.58	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	35	932	
S13	06:30		355360	2	0.28	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	31	933	
S14	07:00		361399	85	15.28	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	28	935	
S15	07:30		358937	97	17.33	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	28	935	
S16	08:00		360765	67	12.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	28	935	
S17	08:30		361755	42	7.60	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	28	935	
S18	09:00		361811	117	21.08	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	29	935	
S19	09:30		360789	21	3.82	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	30	935	
S20	10:00		346398	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	29	936	
S21	10:30		354424	92	16.31	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6 *	0.46	50	0.0 *	34	935	
S22	11:00		347496	89	15.42	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	35	936	
S23	11:30		354120	269 R	47.61	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	35	935	
S24	12:00		354377	14	2.51	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	35	935	
S25	12:30		350105	124	21.69	----	0	0.1	0.01	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	37	935	
S26	13:00		350136	129	22.55	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	38	935	
S27	13:30		350668	78	13.65	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	38	934	
S28	14:00		348550	16	2.82	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	37	934	
S29	14:30		349492	77	13.42	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	39	934	
S30	15:00		348215	270 R	47.08	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	39	934	
S31	15:30		348851	76	13.18	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	39	933	
S32	16:00		349071	73	12.81	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	38	933	
S33	16:30		347039	97	16.80	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	40 R	933	
S34	17:00		350124	154	26.95	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	932	
S35	17:30		349676	33	5.74	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	37	932	
S36	18:00		359632	8	1.35	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.5	0.28	50	0.0	37	936	
S37	18:30		366100	22	4.01	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.30	50	0.0	38	940	
S38	19:00		368401	9	1.57	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	37	941	
S39	19:30		371290	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.5	0.28	50	0.0	35	941	
S40	20:00		371705	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.5	0.27	50	0.0	34	941	
S41	20:30		372854	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.5	0.28	50	0.0	33	940	
S42	21:00		371943	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.30	50	0.0	31	939	
S43	21:30		364471	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	30	935	
S44	22:00		363447	130	23.62	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.3	0.59	50	0.0	30	934	
S45	22:30		349122	337 R	58.88	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.2	0.73	50	0.0	33	930	
S46	23:00		350356	353 R	61.85	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	33	930	
S47	23:30		352114	31	5.47	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	32	930	
S48	24:00		351760	2	0.28	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	30	930	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	354570	82	690.62	----	E	82	0.2	1.56	5	0.0	2.3	19.33	50	0.0	34	934
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			342415	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	28	930	
Time			03:00	02:30	02:30		00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	20:30	17:30	00:30	00:30	08:30	23:30	
HAV Max (steady state)			372854	353	61.85		0	0.8	0.13	15	0.0	4.2	0.73	50	0.0	40	941	
Time			20:30	23:00	23:00		00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	16:30	19:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		25	
S13	06:30		25	
S14	07:00		25	
S15	07:30		25	
S16	08:00		24	
S17	08:30		24	
S18	09:00		24	
S19	09:30		25	
S20	10:00		25	
S21	10:30		26	
S22	11:00		26	
S23	11:30		27	
S24	12:00		28	
S25	12:30		28	
S26	13:00		28	
S27	13:30		29	
S28	14:00		30	
S29	14:30		30	
S30	15:00		30	
S31	15:30		31	
S32	16:00		31	
S33	16:30		32	
S34	17:00		32	
S35	17:30		32	
S36	18:00		32	
S37	18:30		32	
S38	19:00		32	
S39	19:30		30	
S40	20:00		29	
S41	20:30		28	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		26	
S46	23:00		26	
S47	23:30		26	
S48	24:00		26	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	28	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			24	
Time			09:00	
HAV Max (steady state)			32	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.