

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		317420	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	960	
S02	01:00		393487	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	960	
S03	01:30		398230	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	43	960	
S04	02:00		390680	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S05	02:30		400913	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	960	
S06	03:00		389050	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
S07	03:30		390346	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	960	
S08	04:00		387518	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	960	
S09	04:30		398023	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S10	05:00		383593	0.2	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	959	
S11	05:30		468867	0.8	0.18	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	41	959	
S12	06:00		450609	1.3 R	0.30	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	51	959	
S13	06:30		486246	0.8	0.19	15	0.0	0.4	0.11	15	0.0	52	959	
S14	07:00		457371	1.0 R	0.23	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	52	959	
S15	07:30		452940	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	45	959	
S16	08:00		387496	0.4	0.09	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	40	959	
S17	08:30		384368	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	959	
S18	09:00		390471	0.2	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	958	
S19	09:30		383339	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	958	
S20	10:00		386245	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	39	957	
S21	10:30		376095	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	957	
S22	11:00		386660	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	957	
S23	11:30		381098	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	957	
S24	12:00		397681	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	956	
S25	12:30		396917	1.1 R	0.22	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	47	956	
S26	13:00		406218	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	956	
S27	13:30		399526	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	956	
S28	14:00		371772	1.0 R	0.19	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	48	956	
S29	14:30		373875	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	955	
S30	15:00		373166	1.6 R	0.30	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	955	
S31	15:30		355031	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	955	
S32	16:00		450004	0.8	0.19	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	47	955	
S33	16:30		460842	0.9	0.20	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	59	955	
S34	17:00		437665	0.5	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	954	
S35	17:30		453466	0.9	0.21	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	53	955	
S36	18:00		471048	1.5 R	0.36	15	0.0	1.6	0.38	15	0.0	64	955	
S37	18:30		478909	0.8	0.20	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	60	956	
S38	19:00		516454	0.3	0.09	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	54	957	
S39	19:30		494205	1.1 R	0.28	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	52	957	
S40	20:00		479261	1.1 R	0.26	15	0.0	1.3	0.32	15	0.0	53	958	
S41	20:30		404203	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	959	
S42	21:00		343731	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	959	
S43	21:30		345655	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	960	
S44	22:00		409654	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	37	960	
S45	22:30		378312	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	39	961	
S46	23:00		405360	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	961	
S47	23:30		449946	1.5 R	0.33	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	50	961	
S48	24:00		476785	1.2 R	0.29	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	54	961	
DAV Average/ Sum			411895	0.6	6.07	5	0.0	0.4	4.32	5	0.0	46	958	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			317420	0.2	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	954	
Time			00:30	09:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	09:00	17:00	
HAV Max (steady state)			516454	1.6	0.36	15	0.0	1.6	0.38	15	0.0	64	961	
Time			19:00	15:00	18:00	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	18:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.