

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		433410	1.1 R	0.24	15	0.0	1.4	0.30	15	0.0	45	961	
S02	01:00		451197	1.0	0.22	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	47	961	
S03	01:30		453102	1.4 R	0.33	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	58	961	
S04	02:00		483901	1.0 R	0.24	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	55	961	
S05	02:30		462784	1.8 R	0.42	15	0.0	2.1 R	0.49	15	0.0	50	962	
S06	03:00		455311	1.8 R	0.42	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	61	962	
S07	03:30		470093	1.0	0.23	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	57	961	
S08	04:00		413124	0.7	0.14	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	47	962	
S09	04:30		349050	0.8	0.14	15	0.0	0.8	0.14	15	0.0	43	962	
S10	05:00		418258	0.7	0.15	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	42	962	
S11	05:30		466618	1.6 R	0.38	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	51	961	
S12	06:00		490496	0.7	0.16	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	47	961	
S13	06:30		446602	1.5 R	0.34	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	45	961	
S14	07:00		455802	2.2 R	0.49	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	56	961	
S15	07:30		477508	0.9	0.21	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	55	961	
S16	08:00		402795	0.8	0.15	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	46	962	
S17	08:30		468405	2.2 R	0.52	15	0.0	2.2 R	0.51	15	0.0	52	962	
S18	09:00		473587	1.0	0.23	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	56	961	
S19	09:30		---	---	---	15	---	---	---	15	---	48	960	
S20	10:00		460839 *	1.3 R	0.31	15	0.0 *	0.8 *	0.17	15	0.0 *	57	960	
S21	10:30		451417	1.8 R	0.40	15	0.0	2.0 R	0.45	15	0.0	63	959	
S22	11:00		490697	1.0	0.24	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	55	960	
S23	11:30		440681	1.0 R	0.23	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	960	
S24	12:00		411082	1.2 R	0.24	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	53	960	
S25	12:30		475946	1.5 R	0.35	15	0.0	1.5	0.37	15	0.0	55	959	
S26	13:00		466863	2.7 R	0.63	15	0.0	1.7	0.39	15	0.0	62	959	
S27	13:30		435026	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	958	
S28	14:00		392091	1.1 R	0.22	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	958	
S29	14:30		462096	2.1 R	0.48	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	53	957	
S30	15:00		478511	1.3 R	0.31	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	60	957	
S31	15:30		469035	0.7	0.16	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	54	956	
S32	16:00		441307	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	51	955	
S33	16:30		474999	2.1 R	0.51	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	57	955	
S34	17:00		468529	1.5 R	0.35	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	62	955	
S35	17:30		450952	0.8	0.18	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	955	
S36	18:00		492321	1.5 R	0.36	15	0.0	1.3	0.32	15	0.0	59	955	
S37	18:30		475434	1.3 R	0.30	15	0.0	1.2	0.28	15	0.0	58	956	
S38	19:00		479594	1.2 R	0.29	15	0.0	1.4	0.33	15	0.0	55	956	
S39	19:30		404784	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	956	
S40	20:00		312282	1.1 R	0.17	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	957	
S41	20:30		326792	0.5	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	957	
S42	21:00		397717	0.7	0.13	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	43	957	
S43	21:30		407051	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	958	
S44	22:00		384807	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	958	
S45	22:30		392881	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	958	
S46	23:00		394972	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	39	958	
S47	23:30		436327	0.6	0.13	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	959	
S48	24:00		451934	1.8 R	0.42	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	52	958	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	440404	1.2	12.20	5	0.0	0.8	8.97	5	0.0	51	959
Availability in %				97.9 %	97.9 %	100.0 %	97.9 %	97.9 %	97.9 %	100.0 %	97.9 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				312282	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	955
Time				20:00	21:30	21:30	00:30	00:30	22:30	22:30	00:30	23:00	17:00	
HAV Max (steady state)				492321	2.7	0.63	15	0.0	2.2	0.51	15	0.0	63	962
Time				18:00	13:00	13:00	00:30	00:30	08:30	08:30	00:30	10:30	02:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.